



CARICA BATTERIA
BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE BATTERIE
BATTERIE LADEGERÄT
CARGADOR DE BATERÍA
CARREGADOR DE BATERIA
STACJA ŁADUJĄCA DO AKUMULATORÓW

NG5 – NG7 – NG9 CAN Bus Interface





I		Manuale d'uso e installazione.....	4
GB		Installation and User Manual	10
F		Manuel d'installation et d'utilisation	16
D		Einbau und Anwenderinformation	22
E		Manual de uso e instalación	28
P		Manual de uso e instalação	34
PL		Instrukcja obsługi i instalacji	40

Mechanical dimension



N.B. All dimensions are expressed in mm

Drilling details





UP



Advised Installation



N.B. All dimensions are expressed in mm

Mechanical dimension with Air Pump



N.B. Tutte le quote sono in mm/All dimensions are expressed in mm

Drilling details with Air Pump



Advised Installation

N.B. All dimensions are expressed in mm.



ATTENZIONE Non rimuovere il coperchio: pericolo di scosse elettriche. Rivolgersi solo a personale autorizzato. Scollegare l'alimentazione prima di collegare o scollegare le connessioni alla batteria.



Durante il funzionamento è possibile che alcune parti del prodotto raggiungano temperature elevate.



Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il libretto di istruzioni. Verificare che la curva di carica selezionata sia adatta al tipo di batteria che si deve ricaricare.



Il prodotto teme l'umidità: provvedere ad un'installazione che eviti l'ingresso accidentale di liquidi.

Spiegazione dei simboli grafici:



Avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata dentro il contenitore del prodotto; questa può essere di ampiezza sufficiente per costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



Avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni d'uso e manutenzione (servizio) contenute nella documentazione allegata al prodotto.



Avverte l'utente che alcune superfici di contatto potrebbero raggiungere temperature elevate.



Avverte l'utente che il prodotto teme l'umidità.

Questa apparecchiatura è coperta da garanzia. Il relativo certificato di garanzia si trova allegato al libretto di istruzioni. Se dovesse mancare, richiedetelo al vostro rivenditore.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà ZIVAN S.r.l. che si riserva di fornirle ad uso esclusivo dei propri clienti. Nessun altro uso è permesso senza un'autorizzazione scritta emessa da ZIVAN S.r.l..

ZIVAN S.r.l. non risponde delle possibili inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente manuale. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse dell'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.

DESTINAZIONE D'USO

Il carica batteria NG5-7-9 è un'apparecchiatura elettronica, solo per uso professionale, progettata per consentire la ricarica di batterie di tipo diverso a seconda del firmware installato. A seconda dell'applicazione e del firmware installato è consentito l'uso come alimentatore.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del dispositivo

Il carica batteria NG5-7-9 è stato progettato per garantire sicurezza e prestazioni affidabili. Tuttavia, onde evitare danni alla propria persona e al carica batteria, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni di base:

- Leggere attentamente le istruzioni sull'installazione contenute in questo manuale. Per futuri riferimenti, riporre il manuale in un posto sicuro.
- Questo dispositivo deve essere installato solo da personale qualificato.
- Rischio di scossa elettrica, se il caricabatterie è provvisto di spina, collegarlo solo ad una presa provvista del polo di terra ed installata in accordo con le normative vigenti locali.
- Non toccare parti del connettore di uscita non isolate o i poli di batteria non isolati.
- Evitare che il cavo di alimentazione sia in una posizione di ingombro. Nel caso in cui il cavo diventi logoro o subisca danni, sostituirlo immediatamente.
- Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato o se dispositivo stesso ha ricevuto urti, è caduto o è comunque danneggiato. Riferirsi a personale qualificato ed autorizzato per ogni tipo di riparazione.
- Come dispositivo di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica, il carica batteria dispone di una spina a quattro poli con messa a terra, che può essere inserita soltanto in una presa con messa a terra. Nel caso in cui non sia possibile inserire la spina nella presa, è molto probabile che la presa a disposizione sia di un tipo vecchio e non a terra. In tal caso, contattare un elettricista per far sostituire la presa. Si raccomanda di non usare un adattatore per risolvere il problema della messa a terra.
- Nel caso in cui si usi una prolunga o una presa multipla, verificare che queste supportino il totale della corrente richiesta.
- Evitare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare per ricaricare batterie installate a bordo di automobili a motore termico.
- Verificare che la tensione nominale della batteria da ricaricare corrisponda a quella indicata nella targhetta del carica batteria.
- Verificare che la curva di carica selezionata sia adatta al tipo di batteria che si deve ricaricare. In caso di dubbio, consultare il proprio rivenditore. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso di errore nella scelta della curva di carica che porti a un danneggiamento irreversibile della batteria.
- Per la ricarica di batterie al Piombo: **ATTENZIONE:** Gas esplosivi - Evitare la formazione di fiamme e scintille. - La batteria deve essere posizionata in un luogo ben ventilato.
- Assicurarsi che l'area limitrofa al caricabatteria sia tenuta sgombra da materiali facilmente infiammabili.
- Nell'eventualità che il carica batteria non funzioni in modo corretto o che sia danneggiato, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente e dalla presa di batteria e contattare il rivenditore.
- Non tentare di effettuare riparazioni sul carica batteria. L'apertura del coperchio potrebbe esporvi al rischio di scosse elettriche.
- Scollegare l'alimentazione o interrompere la carica (spegnere l'interruttore) prima di collegare o scollegare le connessioni alla batteria.

Istruzioni per l'installazione

- Questo dispositivo deve essere installato solo da personale qualificato.
- Non operare sul caricabatterie se questo è connesso alla rete elettrica. Scollegare sempre il caricabatterie prima di qualsiasi intervento.
- Non modificare o riparare il caricabatterie. Queste operazioni possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
- Il personale qualificato è autorizzato a eseguire solo le istruzioni descritte in questo manuale. Ogni altra operazione è vietata.




- Posizionare il carica batteria su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che l'area limitrofa al caricabatteria sia tenuta sgombra da materiali facilmente infiammabili.
- Per evitare il surriscaldamento, accertarsi che tutte le aperture non siano ostruite. Non posizionare il carica batteria nei pressi di fonti di calore. Assicurarsi che lo spazio libero intorno al carica batteria sia sufficiente per garantire un'adeguata ventilazione e un facile accesso alle prese dei cavi.
- Per la ricarica di batterie al Piombo: **ATTENZIONE:** Gas esplosivi - Evitare la formazione di fiamme e scintille. - La batteria deve essere posizionata in un luogo ben ventilato.
- Verificare che il tipo di alimentazione a disposizione corrisponda al voltaggio previsto e indicato nella targhetta del carica batteria. In caso di dubbio, consultare il proprio rivenditore o la società elettrica locale.
- Per la protezione dai rischi di elettrocuzione (scossa elettrica) attenersi a quanto previsto dalle normative locali vigenti. Se viene impiegato un interruttore differenziali si suggerisce l'uso di un dispositivo di classe B. **ATTENZIONE:** In caso di guasto il caricabatterie può dare luogo a correnti di dispersione pulsanti e con componenti continue.
- Come dispositivo di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica, il carica batteria dispone di una spina a quattro poli con messa a terra, che può essere inserita soltanto in una presa con messa a terra. Nel caso in cui non sia possibile inserire la spina nella presa, è molto probabile che la presa a disposizione sia di un tipo vecchio e non a terra. In tal caso, contattare un elettricista per far sostituire la presa. Si raccomanda di non usare un adattatore per risolvere il problema della messa a terra.
- Per evitare cadute di tensione e così garantire la carica completa della batteria, i cavi di uscita devono essere più corti possibile e di sezione adeguata alla corrente di uscita.
- Dopo l'installazione assicurarsi che tutte le aperture del caricabatterie siano state saldamente richiuse.

Istruzioni di Manutenzione


Assicurarsi che i terminali di connessione alla batteria siano puliti e ben fissati

Visualizzazioni



Strumento Digitale

Se si desidera regolare il valore della compensazione effettuata dal caricabatteria per bilanciare la caduta di tensione sui cavi, attenersi alla procedura "Programmazione compensazione caduta di tensione sui cavi di uscita" riportata più avanti.



Sullo strumento digitale vengono visualizzati, in sequenza, tali parametri:

- **TENSIONE** sulla batteria (led bicolore rosso in alto).
- **CORRENTE** erogata dal CB (led bicolore rosso in basso).
- **TEMPO** in ore mancante alla fine della carica (led bicolore verde in alto).
- **Ah** erogati (led bicolore verde in basso).
- **DISPOSITIVI** connessi (nessun led bicolore acceso – solo per un caricabatteria di tipo MASTER).


Premendo una volta il pulsante MODE, la sequenza dei parametri si blocca: il display mantiene l'ultima visualizzazione. Premendo ancora una volta il pulsante MODE, riprende la sequenza dei parametri.

Programmazione compensazione caduta di tensione sui cavi di uscita.

Durante la carica, premendo a lungo il pulsante MODE, è possibile entrare nel menù di programmazione della compensazione di caduta sui cavi. Si consiglia di eseguire le operazioni sotto elencate quando il caricabatteria eroga la massima corrente.

1. Misurare la tensione ai capi delle barre di uscita del caricabatteria (in prossimità della copertura).
2. Misurare la tensione sui poli di batteria.
3. Fare la differenza tra i due valori letti ai punti 1 e 2 per ottenere la caduta di tensione da compensare.
4. Premere brevemente il pulsante MODE (ROLL) finché non si raggiunge il valore di tensione più prossimo a quello desiderato: è possibile fare il ROLL dei parametri tra 0,0V e 1,5V a passi di 0,1V.
5. Premere a lungo il pulsante MODE (ENTER) per confermare.

Semaforo



Per indicare lo stato della carica, e in quale fase il CB si viene a trovare, viene utilizzata la seguente codifica del semaforo:

FASE	LED ROSSO	LED VERDE
Fase 1	Acceso	Spento
Fase 2	Acceso con brevi spegnimenti	Spento
Fase 3	Acceso (firmware CB: spento)	Acceso con brevi spegnimenti
Fase 4	Acceso con brevi spegnimenti (firmware CB: spento)	Acceso con brevi spegnimenti (firmware CB: Acceso)
Fase 5 / Fase 6	Spento	Acceso con brevi spegnimenti (firmware CB: Acceso)
Fine carica	Spento	Acceso

Nel caso si utilizzi la visualizzazione remota mediante LED bicolore (AUX F – Pin 1 e 2), viene utilizzata la seguente codifica:

FASE	ROSSO	VERDE	GIALLO
Fase 1	Acceso	Spento	Spento
Fase 2	Acceso con brevi spegnimenti	Spento	Spento
Fase 3	Spento	Spento	Acceso
Fasi 4 - 5 - 6 e Fine carica	Spento	Acceso	Spento
S/S o allarme	Spento	Spento (firmware CB: acceso con brevi spegnimenti)	Spento

N.B.: a seconda della curva scelta alcune fasi potrebbero non essere presenti.

Selezione Curve di Carica

Il tasto MODE può essere premuto in due modalità:

1. Pressione lunga (almeno 1 secondo): durante la programmazione del CB, ha il significato di ENTER;
2. Pressione breve (meno di 1 secondo): durante la programmazione del CB, ha il significato di ROLL.

Programmazione:

1. Accendere il CB con il pulsante MODE premuto.
2. **ROLL:** selezione del numero di **Nodo**. Scegliere un valore tra in base alle specifiche sotto riportate:
Firmware CB ():*
 - Inserire un valore compreso tra 1 e 125. Il nodo 126 è un valore proibito che forza il CB in modalità programmazione.
 - Nodo 10 indica un CB di tipo MASTER (usato in rete con uno o più SLAVES).
 - Nodo da 1 a 9 indica l'ID dello SLAVE (usato assieme ad un MASTER).
 - Nodo da 11 a 125 indica un CB di tipo STAND-ALONE (usato singolarmente).*Tutti gli altri firmware (*):*
 - Nodo 10 indica un CB di tipo MASTER (usato in rete con uno o più SLAVES).
 - Nodo da 1 a 8 indica l'ID dello SLAVE (usato assieme ad un MASTER).
 - Nodo 9 indica un CB di tipo STAND-ALONE (usato singolarmente).
3. **ENTER:** conferma del numero di **Nodo**. Inizia la selezione del **Tipo di batteria**.
4. **ROLL:** selezione del **Tipo di batteria**.
 Scegliere BA1 per batterie Piombo-Acido, BA2 per batterie Gel.
5. **ENTER:** conferma del **Tipo di batteria**. Inizia la selezione della **Curva di carica**.
6. **ROLL:** selezione della **Curva di carica** desiderata.
 Sono disponibili fino a 5 tipologie di curva di carica:
 - a. CU1: curva IU1a più equalizzazione e mantenimento nel weekend;
 - b. CU2: curva IU1U2ob;
 - c. CU3: curva Generatore;
 - d. CU4: curva Programmabile
 - e. CU5: curva Desolfatazione
7. **ENTER:** conferma della **Curva di carica**. Inizia la selezione della **Capacità**.
8. **ROLL:** selezione della **Capacità**.
 Si parte da un valore nominale e tramite il ROLL si sceglie un valore compreso tra il 50% e il 140% del nominale a passi del 10%. Sul display viene visualizzata la capacità in quel momento scelta.
9. **ENTER:** conferma della **Capacità**. Inizia la selezione del **Tempo di carica**.
10. **ROLL:** selezione del **Tempo di carica**.
 Si parte da un **Tempo di carica** consigliato (funzione della capacità scelta al livello precedente), espresso in ore; questo tempo può essere solo aumentato fino ad un massimo di 20 ore.
11. **ENTER:** conferma del **Tempo di carica**. Nel *firmware CB (*)*, inizia la selezione della **Compensazione termica stagionale**, mentre in tutti gli altri *firmware (*)* si passa al punto 14.
12. **ROLL:** selezione della **Compensazione termica stagionale (solo firmware CB (*))**.
 Il caricabatterie offre tre diversi algoritmi di compensazione termica stagionale, i quali aggiungono o sottraggono una quantità fissa alla tensione di uscita durante le fasi 1 e 2. Si noti che la compensazione termica stagionale viene effettuata solamente se la compensazione termica tramite sonda esterna non è abilitata. Le selezioni possibili sono:
 - a. Std: Compensazione standard; non sono calcolate compensazioni aggiuntive. Ciò significa che se la compensazione termica tramite sonda esterna è abilitata, il caricabatterie utilizzerà il solito algoritmo di correzione (ad es., 5 mV/cell °C), altrimenti non viene calcolata nessuna compensazione.
 - b. Hot: Compensazione stagionale per il caldo; correzione di -40 mV/cell
 - c. Col: Compensazione stagionale per il freddo; correzione di +100 mV/cell
13. **ENTER:** conferma del **Compensazione termica stagionale**.
14. Il CB si porta in una modalità stand-by in attesa che i cavi di uscita vengano collegati ai morsetti di batteria (se questi sono stati collegati prima di iniziare la programmazione, terminato il punto 14 il CB parte immediatamente).

Attenzione: nel caso venga effettuato un errore in un qualsiasi punto della programmazione, spegnere il CB mediante l'interruttore rotativo ON-OFF, riaccendere con il pulsante MODE premuto e ripetere dall'inizio i punti della programmazione.

(*) Nota: il tipo di firmware del CB è determinato dalla quinta e sesta cifra del codice prodotto. Ad es.: G9ITCB-07GRXX.

() Nota:** nel firmware CB, la selezione **Curva di carica** avviene prima del **Tipo di batteria**

Selezione ed utilizzo del Ritardo di Carica (se display presente – solo firmware CB)

Per programmare un ritardo tra la connessione della batteria e l'effettivo inizio della ricarica:

1. Effettuare una pressione lunga del pulsante MODE durante lo stato di attesa del caricabatterie (batteria scollegata, il display mostra tre puntini). Il display mostra la scritta "dLY"
2. **ROLL:** selezione del **Ritardo di carica**, espresso nel formato ore e decine di minuti (ad es. "1.3h" significa un ora e trenta minuti di ritardo)
3. **ENTER:** conferma del **Ritardo di carica**.

Ogni volta che verrà connessa una batteria, il caricabatterie mostrerà un messaggio lampeggiante che indica le ore e le decine di minuti mancanti all'inizio della carica (nel formato "-h.m", dove *h* sono le ore e *m* le decine di minuti).

E' inoltre possibile saltare il ritardo e partire immediatamente in carica premendo a lungo il pulsante MODE durante l'esecuzione del ritardo. In caso di disconnessione della batteria durante l'esecuzione del ritardo, il caricabatterie torna nello stato di attesa.

Indicazione della Revisione Firmware (se display presente – solo firmware CB)

All'accensione del caricabatterie, il display mostra la scritta "Fir" seguita da un numero. Questo corrisponde alla revisione firmware: ad esempio "1.03" significa CURVA CB revisione 1.03.

Allarmi

Quando si verifica una situazione di allarme che comporta il blocco della carica, sullo strumento digitale viene visualizzata l'informazione corrispondente secondo la seguente codifica:

<A> <codice allarme espresso con 2 cifre>

La codifica degli allarmi è indicata nella tabella che segue:

Codice Display	Nome Allarme	Blocco CB	Descrizione
1	LOGIC FAILURE #1	Si	Problema sul circuito di generazione e misurazione della corrente (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
2	CAN BUS KO	No	Problema di comunicazione CAN (verificare la comunicazione CANBUS).
3	WATCHDOG	Si	Problema sulla scheda di logica (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
5	HIGH BATTERY TEMPERATURE	Temporaneo	Temperatura di batteria oltre i 55°C (il CB riparte quando la temperatura scende al di sotto di 50°C).
6	MISSING PHASE	Temporaneo	Mancanza di una delle tre fasi di ingresso (controllare che tutte e tre le fasi siano connesse al CB o contattare il servizio clienti).
7	OVERCURRENT	Temporaneo	Assorbimento anomalo di corrente (il CB riparte dopo 3 secondi Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
8	HIGH TEMPERATURE	Si	Temperatura interna elevata (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
9	MISMATCH VOLTAGE	Si	Problema sul circuito di misura della tensione (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
10	TIMEOUT	Temporaneo	Fine della fase 1 a causa del timeout (controllare se il CB è adatto al tipo di batteria utilizzato – scollegare la batteria).
11	OVER DISCHARGE	No	Batteria in over discharge
12	DEEP DISCHARGE	No	Batteria in deep discharge
13	CONNECTION FAULT	Temporaneo	Problema di connessione nei cavi di uscita. Disconnettere la batteria e attendere che il display mostri 3 puntini prima di collegare una nuova batteria
14	PUMP MISTAKE	No	Malfunzionamento Air pump
15	TH. SENSOR KO	No	Rottura del sensore di temperatura
16	LOGIC FAILURE #2	Temporaneo	Buco nella tensione di rete (il CB riparte dopo 3 secondi. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
17	FLASH CHECKSUM	Si	Corruzione della memoria flash (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
18	EEPROM KO	Si	Problema di comunicazione della EEPROM (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
21	LOGIC FAILURE #3	Si	La tensione di uscita ha ecceduto il limite di sicurezza (spegnere e riaccendere il CB. Se il problema persiste contattare il servizio clienti).
29	CLOCK BATTERY OFF	No	La batteria del Clock è scarica o è stata rimossa (se la batteria è scarica, contattare il servizio clienti)
30	NODE RESET	Si	Il nodo CAN è stato imposto al valore 126, ovvero il valore proibito (il caricabatteria forza la modalità di programmazione descritta nella pagina precedente)

Note:

A05: la carica riparte quando la temperatura di batteria si porta ad un valore inferiore ai 50°C.

A11: segnalazione di avviso sullo stato della batteria. Previa conferma tramite pressione del pulsante MODE, parte una fase di desolfatazione seguita dalla carica normale.

A12: segnalazione di avviso sullo stato della batteria. La carica, comunque, parte normalmente.

A15: Con sonda termica rotta il carica batteria si comporta come se la sonda termica non fosse presente, segnalando il guasto A15 sul display.

Tutti gli allarmi temporanei permettono la ripartenza del caricabatteria quando le condizioni di allarme sono scomparse.

Per ogni allarme, esclusi quelli non bloccanti, si ha una segnalazione acustica..

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE CON AIR PUMP**Versione standard**

L'Air Pump genera un rimescolamento del liquido interno alla batteria mediante un pompaggio d'aria a portata costante.

L'Air Pump viene comandata dal caricabatteria con un contatto ausiliario (tipicamente AUX1).

Per tutta la durata della carica viene realizzato un ciclo di insuflaggio dell'aria come richiesto dalle specifiche della batteria.

Versione con sensore di pressione

In aggiunta alle caratteristiche della versione standard è presente un circuito elettronico dotato di un sensore di pressione.

All'inizio del processo di carica, il sensore verifica che la pressione del circuito sia compresa in una finestra definita da un valore minimo e uno massimo (vedi tabella seguente). In caso di anomalia il caricabatteria modificherà il fattore di carica realizzando una carica senza comandare l'Air Pump



Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e della Direttiva EMC 2014/30/EU e loro successive modificazioni.



ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. Refer servicing to qualified service personnel. Disconnect the mains supply before connecting or disconnecting the links to the battery.



During operation it is possible that some parts of the product reach high temperatures.



Read the Instruction Manual carefully before use. Verify that the selected charge curve is suitable for the type of battery You have to re-charge.



The product suffers from moisture: ensure installation prevents any liquids entering.

Explanation of Graphical Symbols:



Is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the equipment's enclosure; that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Warning to user: some contact surfaces may become hot.



Is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the equipment.



Warning to user: the product suffers from humidity.

This product is covered by warranty. The relative warranty certificate is attached to the Instructions Manual. If the Manual is not provided with this certificate, please ask your retailer for a copy.

Information contained in this Manual relates to ZIVAN S.r.l. property which reserves the right to supply for the exclusive use of customers. No other use is allowed without a written authorization supplied by ZIVAN S.r.l.

ZIVAN S.r.l. will be not responsible for inaccuracies contained in this manual due to print or translation errors. ZIVAN S.r.l. has the right to make changes or improvements, also for the user interest, without prejudicing the essential characteristic of operation and safety.

Designated use

The NG5-7-9 battery charger is an electronic appliance, only for professional use, developed to recharge different battery types depending on the firmware installed. According to the application and the software programmed it is also allowed as power supply use.

Use safety instructions

Battery charger NG5-7-9 has been designed to provide safety and reliable. It is necessary to observe the following precautions in order to avoid damage to persons and to the battery charger:

- Read the installation instructions contained in this Manual carefully. For further information put the Manual in a proper place.
- This charger must be installed by qualified personnel.
- Risk of electric shock. If the charger is provided with a plug, connect it only to an outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- A grounded outlet is required to reduce risk of electric shock. Do not use ground adapters or modify plug
- Do not touch uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- To avoid damaging the power cord, do not put anything on it or place it where it will be walked on. If the cord becomes damaged or frayed, refer to qualified personnel for replacing it immediately.
- Do not operate charger if the AC supply cord is damaged or if the charger has received a blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Refer all repair work to qualified personnel.
- For safety and electromagnetic compatibility, the battery charger has a 3-prong plug as a safety feature, and it will only fit into an earthed outlet. If you can not plug it in, chances are you have an older, non-earthed outlet; contact an electrician to have the outlet replaced. Do not use an adapter to defeat the grounding.
- If you are using an extension cord or power strip, make sure that the total of the amperes required by all the equipment on the extension is less than the extension's rating.
- Avoid recharging of non-rechargeable batteries.
- Do not use to charge batteries installed on board of thermal engine cars.
- Verify that the nominal voltage of the battery to be re-charged corresponds to the voltage stated on the battery charger name plate.
- Verify that the selected charging curve is suitable for the type of battery to be re-charged. In case of doubt, consult Your retailer. The producer will not accept any responsibility in case of mistaken choice of the charging curve that may cause irreversible damage to the battery.
- To recharge Lead Acid batteries: WARNING: Explosive Gas – Avoid flames and sparks. The battery must be positioned in a correctly cooled place.
- Ensure that no flammable materials are stored in the area surrounding the charger.
- If the battery charger does not work correctly or if it has been damaged, unplugged it immediately from the supply (turn off the switch) and from the battery socket and contact a retailer.
- Do not try to service the battery charger yourself. Opening the cover may expose you to shocks or other hazards.
- Disconnect the mains supply or turn the charge off (turn off the switch) before connecting or disconnecting the links to the battery.

Installation instructions


- This charger should be installed only by qualified personnel
- Do not operate on the charger while it is connected to the grid. Always disconnect it before.
- Do not modify or repair the charger. Only authorized personnel could do it
- Only installation instruction listed in this manual could be done by qualified personnel. Further action are avoided.

- Fix the battery charger to a stable surface through the appropriate holes inserted on the fixing flanges. In case of installation on a vehicle it is advisable to use anti-vibration supports.
- Ensure that no flammable materials are stored in the area surrounding the charger.
- Ensure all ventilation ports are not obstructed, to avoid the overheating. Do not put the battery charger near heat sources. Make sure that free space around the battery charger is sufficient to provide adequate ventilation and an easy access to cables sockets.
- To recharge Lead Acid batteries: **WARNING: Explosive Gas** – Avoid flames and sparks. The battery must be positioned in a correctly cooled place.
- Verify that the available supply voltage corresponds to the voltage that is stated on the battery charger name plate. In case of doubt, consult a retailer or local Electric Supply Authority.
- In order to protect against electric shock, please observe the in force local regulations. If an RCD is used, it is warmly recommended the use of a class B switch. **Warning:** in case of damage, the charger may generate pulsating fault currents with DC components.
- For safety and electromagnetic compatibility, the battery charger has a 3-prong plug as a safety feature, and it will only fit into an earthed outlet. If you can not plug it in, chances are you have an older, non-earthed outlet; contact an electrician to have the outlet replaced. Do not use an adapter to defeat the grounding.
- In order to avoid voltage drop, thereby assuring 100% charge at the battery, the output cables must be as short as possible, and the diameter must be adequate for the output current.
- After the installation make sure that all opening and doors of the charger are closed and secured

Maintenance instructions


Make sure charge connections to battery terminals are tight and clean.

Visualization



Digital Instrument

To set the compensation value made by the charger to balance the voltage drop on the cables please follow the procedure "Compensation setting of the voltage drop on output cables".



From the starting the digital instrument will display the string of the following parameters:

- **BATTERY VOLTAGE** (two-tone red upper led).
- **CURRENT** provided by the charger (two-tone red lower led).
- **TIME** in hours lacking to the end of charge (two-tone green upper led).
- **Ah** supplied (two-tone green lower led).
- **CONNECTED GADGETS** (no two-tone led on – only on a MASTER battery charge).


By pressing once the MODE button, the parameters' sequence is blocked and it will be kept the last value displayed. By pressing again on the MODE button the sequence of parameters restarts.

Compensation setting of the voltage drop on output cables.

While charging, with a long pressure of Mode Button, you can program the voltage cables drop. Please execute the following operations while charger is at maximum current.

1. Gauge the voltage drop at the ends of the output bars of the battery charger (close to the cover).
2. Gauge the voltage on the battery poles.
3. Make the difference between the two values to get the voltage drop compensate.
4. Press shortly the MODE button (ROLL) until reaching the nearest voltage value to the desired one: it is possible to ROLL parameters between 0,0V e 1,5V with steps of 0,1V.
5. Press long the MODE button (ENTER) to confirm.

Ready Light



Charging status and current phase of charge of the equipment is indicated through the light station:

PHASE	RED LED	GREEN LED
Phase 1	On	Off
Phase 2	On with short flashing	Off
Phase 3	On (firmware CB: off)	On with short flashing
Phase 4	On with short flashing (firmware CB: off)	On with short flashing (firmware CB: on)
Phase5-Phase6 6	Off	On with short flashing (firmware CB: on)
End of charge	Off	On

When using the remote visualisation through two-tone LED (AUX F – Pin 1 e 2), the following signals are valid:

PHASE	RED	GREEN	YELLOW
Phase 1	On	Off	Off
Phase 2	On with short flashing	Off	Off
Phase 3	Off	Off	On
Phases 4-5-6 & End charge	Off	On	Off
S/S or alarm	Off	Off (firmware CB: on with short flashing)	Off

IMPORTANT: according to the charging curve used maybe some phases are lacking.

Charging curve selection (if display is present)

Depending on the duration of the pressure of the MODE button, you can perform different actions:

1. Long pressure (at least 1 second): during battery charger setting, it means ENTER
2. Short pressure (less than 1 second): during battery charger setting, it means ROLL.

Setting:

1. Turn on the charger while pressing the MODE button.
2. **ROLL:** select the **CAN Node** number. Choose a value according to the following specification:
CB Firmware ()*:
 - Choose a value between 1 and 125. 126 is a forbidden value that forces the charger to enter the charging curve selection procedure
 - Node 10 corresponds to a MASTER unit charger (connected with one or more SLAVE units).
 - Nodes from 1 to 9 identify the ID of the SLAVE (used together with a MASTER).
 - Nodes from 11 to 125 identify a STAND-ALONE charger (used as a single unit).*All other firmware versions (*)*:
 - Node 10 corresponds to a MASTER unit charger (connected with one or more SLAVE units).
 - Nodes from 1 to 8 identify the ID of the SLAVE (used together with a MASTER).
 - Node 9 identifies a STAND-ALONE charger (used as a single unit).
3. **ENTER:** **CAN Node** confirmation. **Battery type** selection begins.
4. **ROLL:** **Battery type** selection.
 Choose BA1 for Lead-Acid batteries, Choose BA2 for Gel electrolyte batteries.
ENTER: **Battery type** confirmation. **Curve selection** begins.
6. **ROLL:** **Curve selection**.
 The charger offers a total of five different charging curves. The available selections are listed below:
 - a. CU1: IU1a curve plus equalization and maintenance
 - b. CU2: IU1U2ob curve
 - c. CU3: power supply curve
 - d. CU4: User programmable curve
 - e. CU5: Desulphation curve
7. **ENTER:** **Curve selection** confirmation. **Capacity** selection begins.
8. **ROLL:** **Capacity** selection.
 The starting point for the capacity selection is the nominal value, but you can select a value included between 50% and 140% of the nominal one in steps of 10%.
9. **ENTER:** **Capacity** confirmation. **Recharging time** selection begins.
10. **ROLL:** **Recharging time** selection.
 Starting from a suggested **Recharging time** (according to the capacity chosen at the previous step) this time, expressed in hours, can only be increased up to 20 hours max.
11. **ENTER:** **Recharging time** confirmation. In the *CB firmware (*)*, **Seasonal thermal compensation** selection begins; in all other *firmware versions (*)* skip to step 14.
12. **ROLL:** **Seasonal thermal compensation** selection (*CB firmware (*)* only).
 The charger offers a total of three different seasonal thermal compensations, which add or subtract a fixed amount to the output voltage during charging phase 1 and 2. Please note that the Seasonal thermal compensation will only take place if the thermal compensation through the external probe is not enabled. The available selections are listed below:
 - a. Std: Standard compensation; no additional compensations are calculated. This means that if the thermal compensation through external probe is enabled, the charger will perform the usual correction algorithm (example, 5 mV/(cell °K)), otherwise no correction at all will be performed.
 - b. Hot: Hot season compensation; -40 mV/cell correction
 - c. CoL: Cold season compensation; +100 mV/cell correction
13. **ENTER:** **Seasonal thermal compensation** confirmation.
14. The battery charger goes into stand-by mode until output cables are connected to battery binding-clamps (if connections have already been done before starting the setting, once arrived at point 14, charge immediately starts).

Warning: if some trouble or mistake occurred during the setting procedure, switch off the battery charger though the rotary ON-OFF switch, then switch on again by keeping pressed the MODE button and restart the procedure from the beginning.

(*) Note: the firmware version can be determined from the product code. For example, G9ITCB-07GRXX.

() Note:** **Curve selection** takes place before **Battery type** in *CB firmware*

Charge delay selection and usage (if display is present – CB firmware only)

To enter a delay between the connection of the battery and the actual begging of the charge:

1. Hold a long pressure pressure on the MODE button during the standby state (battery unplugged, the display shows three dots). The display shows "dLY".
2. **ROLL:** selection of the **Charge Delay**, expressed in hours and tens of minute (e.g.: "1.3h" indicates a one hour and thirty minutes delay).
3. **ENTER:** **Charge Delay** confirmation.

Each time a battery is connected, the charger will show a blinking message indicating the hours and tens of minute to the beginning of the charge (in the "-h.m" format, where *h* stands for hours and *m* stands for tens of minutes).

It is also possible to skip the delay and immediately start the charge by holding a long pressure on the MODE button during the execution of the delay.

In case of disconnection of the battery during the execution of the delay, the charger will go back to the standby state.

Firmware Release indication (if display is present – CB firmware only)

When the charger is turned on, the display will show "Fir" followed by a number. This number indicates the firmware release: for example, "1.03" means CB CURVE, revision 1.03.

Alarms

When an alarm situation stopping the charge occurs, the display shows one of the information below according to the failure detected:

<A> <alarm code identified with a 2 digits code>

The table below describes the alarm list.

Display code	Alarm Type	Charge stop	Description
1	LOGIC FAILURE #1	Yes	Trouble on current circuit (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
2	CAN BUS KO	No	Trouble on CAN communication (verify CANBUS communication).
3	WATCHDOG	Yes	Logic board trouble (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
5	HIGH BATTERY TEMPERATURE	Temporary	Battery temperature over than 55°C (the charger restarts when battery temperature goes under 50°C).
6	MISSING PHASE	Temporary	One of the three input phase cannot be detected by the charger (check for all three phases to be connected to the charger, or contact customer service).
7	OVERCURRENT	Temporary	Anomalous input current absorption (charger restarts after 3 seconds. If the problem persists please contact customer service).
8	HIGH TEMPERATURE	Yes	Internal high temperature (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
9	MISMATCH VOLTAGE	Yes	Trouble on voltage circuit (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
10	TIMEOUT	Temporary	End of Phase 1 due to timeout (check if charger is suitable for the specified battery type – disconnect the battery).
11	OVER DISCHARGE	No	Over discharged battery
12	DEEP DISCHARGE	No	Deeply discharged battery.
13	CONNECTION FAULT	Temporary	Connection fault in the output cables. Disconnect the battery and wait for the display to show three dots before connecting a new battery.
14	PUMP MISTAKE	No	Air pump mis-working
15	TH. SENSOR KO	No	Thermal sensor failure.
16	LOGIC FAILURE #2	Temporary	Voltage sag (charger restarts after 3 seconds. If the problem persists please contact customer service).
17	FLASH CHECKSUM	Yes	Error in flash memory (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
18	EEPROM KO	Yes	Problem in EEPROM communication (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
21	LOGIC FAILURE #3	Yes	The output voltage has exceeded a safety threshold (turn off/on the charger. If the problem persists please contact customer service).
29	CLOCK BATTERY OFF	No	The Clock battery is discharged or removed (if the battery needs to be replaced contact customer service).
30	NODE RESET	Yes	The CAN Node has been set to 126, which is a forbidden value (the charger forces you to enter the "Changing curve selection" described in the previous page).

Notes:

A05: The charge restarts once the battery temperature reaches a value lower than 50°C.

A11: Notice on the battery status. By pressing the MODE button, a desulphation phase starts followed then by the standard charge.

A12: Notice on the battery status. The standard charge is starting anyway.

A15: With the thermal sensor out of order the battery charger behaves as if it was not equipped with the external probe.

Each temporary alarm, restarts the charge after alarm conditions disappear.

Each alarm, except the non-blocking ones, gives also an audible alarm.

ADDITIONAL FEATURES WITH AIR PUMP

Standard Version

The Air Pump technology generates a re-mix of the acid inside the battery by a constant delivery of air pumping.

The battery charger controls the air pump by an auxiliary contact (generally AUX1).

An air injection cycle along all the charging period is held as per requirements of the battery specifications.

Pressure sensor version

Further to the characteristics of the standard version it is also available an electronic circuit equipped with an air pressure sensor.

At the beginning of the charging process, the sensor verifies that the pressure in the circuit is included in a definite window between a minimum and a maximum value (look at the following table). When an anomaly occurs the battery charger will modify the charging factor by effecting a charge without detecting and controlling the Air Pump



This device is in conformity with the Low Voltage directive 2014/35/EU and EMC directive 2014/30/EU and their further modifications.



ATTENTION Ne pas enlever le couvercle : danger de décharge électrique. S'adresser seulement à une personne autorisée. Déconnecter l'alimentation avant de connecter. Ou déconnecter les connexions de la batterie.



Pendant le fonctionnement, il est possible que certaines parties du produit attendent des températures élevées.



Avant de l'utiliser, lire attentivement le livre d'instruction. Vérifier que la courbe de charge sélectionnée est adaptée au type de la batterie qui doit être chargée.



Le produit souffre l'humidité: pour fournir une installation qui empêche la pénétration de liquides.

Spécification des symboles graphiques:



Averti l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du boîtier du produit ; cela peut-être d'ampleur suffisamment grande pour constituer un risque de décharges électriques pour les personnes.



On avertie l'utilisateur que certaines surfaces de contact peuvent devenir très chaudes.



Averti l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et de manutention (service) contenues dans la documentation jointe au produit.



On avertie l'utilisateur que le produit souffre l'humidité.

Cet appareil est couvert par la garantie. Le certificat relatif de garantie se trouve joint au livret d'instruction. S'il manque, en faire la demande auprès de votre revendeur.

Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété de la société ZIVAN S.r.l. qui se réserve de la fournir à l'usage exclusif de ses propres clients. Aucune autre utilisation n'est permise sans l'autorisation écrite de ZIVAN S.r.l.

La société ZIVAN S.r.l. ne répond pas des possibles inexactitudes imputables à des erreurs d'impressions ou de traduction contenue dans le présent manuel. Elle se réserve d'apporter, à ses propres produits des modifications qui s'avèrent nécessaires ou utiles, ou même dans l'intérêt de l'utilisateur, sans nuire aux caractéristiques essentielles de fonctionnement et de sécurité.

Utilisation prévue

Le chargeur de batterie NG5-7-9 est un appareil électronique, uniquement destiné à une utilisation professionnelle, développé pour permettre recharger différents types de batterie selon le firmware installé. Dépendant de l'application et du software programmé il est possible de l'utiliser comme source d'alimentation.

Instruction de sécurité pour l'utilisation

Le chargeur de batterie NG5-7-9 a été étudié afin de garantir la sécurité et donner des performances. Toutefois, afin d'éviter des dommages aux personnes et au chargeur de batterie, nous vous recommandons d'observer les précautions de base suivantes :

- Lire attentivement les instructions sur l'installation contenue dans le présent manuel. Pour de futures références, garder le manuel dans un endroit sûr.
- Cet appareil ne doit être installé que par un personnel qualifié
- Risque de choc électrique si le chargeur de batterie est équipé d'une fiche , connectez-le exclusivement à une source d'alimentation de la prise de terre et installé conformément aux courantes Normatives locales.
- Ne pas toucher n'importe quelle partie du connecteur de sortie ou pôles de batterie qui ne sont pas isolés.
- Eviter que le câble d'alimentation soit dans une position encombrante. Dans le cas où le câble devient usé ou ayant subi des dommages, le changer immédiatement.
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil a reçu des bosses , a été échappé ou endommagé de quelque façon . Reportez-vous à du personnel qualifié et autorisé pour chaque type de réparation.
- Comme dispositif de sécurité et de compatibilité électromagnétique, le chargeur de batterie dispose d'une fiche à 3 pôles avec mise à la terre, qui peut être insérée seulement dans une prise avec mise à la terre. Dans le cas où il n'est pas possible de monter la fiche dans la prise, il est probable que la prise est d'un ancien type ou ne possède pas la terre. Dans ce cas, contacter un électricien pour faire changer la prise. Nous recommandons de ne pas utiliser un adaptateur pour résoudre les problèmes de mise à la terre.
- Dans le cas de l'utilisation d'une rallonge ou d'une prise multiple, vérifier que celle-ci supporte la totalité du courant demandé.
- Évitez la recharge des batteries non-rechargeables.
- N'employez pas pour charger des batteries installées à bord des voitures avec moteur thermiques.
- Vérifier que la tension nominale de la batterie à recharger correspond à celle indiquée sur la plaquette du chargeur de batterie.
- Vérifier que la courbe de charge sélectionnée soit adaptée au type de la batterie qui doit être rechargée. En cas de doute, consulter votre revendeur. Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'erreur sur le choix de la courbe de charge qui a donné des dommages irréversibles à la batterie.
- Pour recharger les batteries acides de plomb: AVERTISSEMENT: Gaz Explosif - Évitez les flammes et les étincelles. La batterie doit être placée dans un endroit correctement refroidi.
- Assurez-vous que la zone adjacente au chargeur soit débarrassée de matériaux inflammables.
- Dans l'éventualité où le chargeur de batterie ne fonctionne pas de façon correcte, ou a été endommagé, déconnecter immédiatement la fiche secteur et la prise de batterie, et contacter votre revendeur.
- Ne pas tenter d'effectuer des réparations sur le chargeur de batterie. L'ouverture du couvercle peut exposer à des risques de décharges électriques.
- Toujours déconnectez l'alimentation (arrêtez le sectionneur) ou interrompez la charge avant de raccorder ou de déconnecter les connexions à la batterie.

Instruction d'installation

- Cet appareil ne doit être installé que par un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il est branché au secteur. Toujours débrancher le chargeur avant de n'importe quelle intervention.
- Ne jamais modifier ou réparer le chargeur , ces opérations peuvent être effectuées uniquement par un personnel autorisé.




- Le personnel qualifié est habilité à effectuer uniquement les instructions mentionnées dans ce manuel . N'importe quelle opération supplémentaire est interdite.
- Installer le chargeur de batterie sur une surface stable.
- Assurez-vous que la zone adjacente au chargeur soit débarrassée de matériaux inflammables.
- Pour éviter les surchauffes, s'assurer que toutes les ouvertures ne sont pas obstruées. Ne pas installer le chargeur de batterie près d'une source de chaleur. S'assurer que l'espace libre autour du chargeur de batterie est suffisant pour garantir une ventilation adéquate et un accès facile au passage des câbles.
- Pour recharger les batteries acides de plomb: **AVERTISSEMENT:** Gaz Explosif - Évitez les flammes et les étincelles. La batterie doit être placée dans un endroit correctement refroidi.
- Vérifier que le type d'alimentation à disposition correspond à la tension prévue et indiquée sur la plaquette du chargeur de batterie. En cas de doute, consulter votre propre revendeur ou le fournisseur d'électricité local.
- Pour protéger contre les chocs électriques respecter les réglementations locales en vigueur. Si un disjoncteur différentiel est utilisé, il est recommandé l'utilisation de un interrupteur de classe B. **Attention:** en cas de dommage le chargeur peut générer des courants de défaut avec des boutons et DC composants.
- Comme dispositif de sécurité et de compatibilité électromagnétique, le chargeur de batterie dispose d'une fiche à 3 pôles avec mise à la terre, qui peut être insérée seulement dans une prise avec mise à la terre. Dans le cas où il n'est pas possible de monter la fiche dans la prise, il est probable que la prise est d'un ancien type ou ne possède pas la terre. Dans ce cas, contacter un électricien pour faire changer la prise. Nous recommandons de ne pas utiliser un adaptateur pour résoudre les problèmes de mise à la terre.
- Pour éviter des chutes de tension et aussi garantir la charge complète de la batterie, les câbles de sortie devront être le plus court possible et de section adaptée au courant de sortie.
- Après l'installation, assurez -vous que toutes ouvertures du chargeur ont été dûment fermées.

Entretien


- Assurez-vous que la connexion aux bornes de la batterie sont propres et bien établies

Visualisations



Instrument digital

Si on désire régler le valeur de compensation effectuée par le chargeur afin de balancer la chute de tension sur les câbles il faut suivre la procédure indiqué plus bas «Programmation de compensation de chute de tension sur les câbles de sortie».



Sur l'afficheur les données suivantes sont indiquées en série:

- **VOLTAGE** de batterie (led bicolore rouge en haut).
- **COURANT** débitée per le chargeur (led bicolore rouge en bas).
- **TEMPS** en heures manquantes à la fin de la charge (led bicolore vert en haut).
- **Ah** débités (led bicolore vert en bas).
- **DISPOSITIFS** connectés (aucun led bicolore allumé – seulement pour un chargeur type MAITRE).

Appuyant une fois le bouton MODE, la série des paramètres est bloquée: l'afficheur maintient la dernière donnée. Appuyant encore une fois sur le bouton MODE, la série des paramètres reprends.


Programmation de compensation de chute de tension sur les câbles de sortie.

Appuyant à long le bouton MODE pendant la charge il est possible d'entrer dans le menu de programmation de chute de tension sur les câbles de sortie. Il est suggéré de conduire les opérations listées ici suivantes dans le moment où le chargeur débite le courant max.

1. Mesurer la tension aux extrémités des barres de sortie du chargeur (près du capot).
2. Mesurer la tension sur les pôles de batterie.
3. Calculer la différence entre les deux valeurs relevés sur les points 1 et 2 pour obtenir la chute de tension à compenser.
4. Appuyer pour un bref délai le bouton MODE (ROLL) jusqu'on arrive au valeur di tension le plus proche à celui désiré: il est possible de faire le ROLL des paramètres entre 0,0V et 1,5V à pas de 0,1V.
5. Appuyer à long le bouton MODE (ENTER) pour confirmer

Feu

Afin d'indiquer l'état de la charge et pendant quelle phase de charge le chargeur se trouve on utilise la spécification suivante:



PHASE	LED ROUGE	LED VERT
Phase 1	Allumé	Fermé
Phase 2	Allumé+courtes extinctions	Fermé
Phase 3	Allumé (firmware CB : Fermé)	Allumé+courtes extinctions
Phase 4	Allumé+courtes extinctions (firmware CB : Fermé)	Allumé+courtes extinctions (firmware CB : Allumé)
Phases 5 et 6	Fermé	Allumé+courtes extinctions (firmware CB : Allumé)
Fin de la charge	Fermé	Allumé

Dans le cas où soit utilisé la visualisation par le déport de led bicolore (AUX F – Pin 1 et 2) on utilise plutôt la spécification suivante:

PHASE	ROUGE	VERT	JAUNE
Phase 1	Allumé	Fermé	Fermé
Phase 2	Allumé+courtes extinctions	Fermé	Fermé
Phase 3	Fermé	Fermé	Allumé
Phases 4-5-6 et Fin charge	Fermé	Allumé	Fermé
S/S ou alarme	Fermé	Fermé (firmware CB : Allumé+courtes extinctions)	Fermé

IMPORTANT: l'appareil pourrait donner l'évidence de la manque de quelque phase d'après la courbe choisie.

Sélection de courbes de charge

Le bouton MODE peut être utilisé selon les modalités suivantes :

- Appuyer pour un long délai (un seconde au moins): pendant la programmation du chargeur signifie ENTER;
- Appuyer pour un court délai (moins qu' un seconde): pendant la programmation du chargeur signifie ROLL.

Programmation:

- Allumer le chargeur en appuyant en même temps le bouton MODE.
- ROLL:** sélection typologie du **Nœud**: il faut choisir un valeur selon les spécifications suivantes :
Firmware CB (*)
 - Entrez une valeur compris entre 1 et 125. Le nœud 126 est une valeur interdite qui force le chargeur danl la modalité programmation.
 - Nœud 10 indique un chargeur type MAITRE (utilisé sur un réseau avec un ou plusieurs ESCLAVES)
 - Nœuds entre 1 et 9 indiquent le ID de l'ESCLAVE (utilisé ensemble à une unité MAITRE)
 - Nœuds entre 11 et 125 indiquent un chargeur STAND ALONE (utilisé tout seul)
 N'importe quel firmware différent du susdit (*)
 - 0 indique un chargeur type MAITRE (utilisé en réseau avec un ou plusieurs ESCLAVES).
 - de 1 à 8 indique l'ID de l'ESCLAVE (utilisé en combinaison avec un MAITRE).
 - 9 indique un chargeur typologie STAND-ALONE (utilisé tout seul).
- ENTER:** confirmation typologie du **Nœud**: on passe maintenant à choisir le **Type de batterie** (pour le Plomb ouvert la donné est BA1 autant que pour le Gel la donnée est BA2).
- ENTER:** confirmation **Type de batterie**: niveau de choix de la **Courbe de charge**.
- ROLL:** sélection de la **Courbe de charge** désirée.
Ils sont disponibles 5 typologies de courbe de charge:
 - CU1: courbe IU1a avec égalisation et maintien pendant le fin de semaine;
 - CU2: courbe IU1U2ob;
 - CU3: Générateur;
 - CU4: Programmable
 - CU5 : Désulfatation
- ENTER:** confirmation de la **Courbe de charge**: on passe à choisir la **Capacité**.
- ROLL:** sélection **Capacité**.
En partant d'un valeur nominal on peut choisir par le ROLL un valeur compris entre le 50% et le 140% du nominal à pas du 10%. Sur l'afficheur il est montré la capacité choisie à ce moment là.
- ENTER:** confirmation **Capacité**: maintenant c'est la fois de choisir le **Temps de charge** (en heures).
- ROLL:** sélection du **Temps d charge**.
- En partant du **Temps de charge** conseillé (en fonction de la capacité choisie au niveau précédent): ce temps peut seulement être augmenté jusqu' un temps maxime de 20 heures.
- ENTER:** confirmation du **Temps de charge**: en cas le firmware soit CB(*) ça commence la sélection de la **Compensation Thermique Saisonnière**, avec n'importe quel firmware différent au contraire on passe au point 14
- ROLL :** sélection de **Compensation Thermique Saisonnière** (exclusivement en cas de firmware CB (*)
Le chargeur propose 3 algorithmes de compensation thermique saisonnière qui ajoutent ou enlèvent une valeur fixée à la tension de sortie pendant les phases 1 et 2. Bien notez que la Compensation Thermique Saisonnière peut s'effectuer seulement dans le cas où la compensation thermique à travers de la sonde de température externe n'est pas habilitée. Ici suivantes les options disponibles :
 - Std : compensation standard, aucune compensation supplémentaire est calculée, c'est-à-dire que la compensation thermique à travers de la sonde température externe est habilitée. Le chargeur travaillera avec l'habileté algorithme de correction (5mV/cell°C), différemment aucune compensation ne sera calculée.
 - Hot : compensation saisonnière pour la chaleur, facteur de correction -40 mV/cell
 - Col : compensation saisonnière pour le froid, facteur de correction +100 mV/cell
- ENTER :** confirmation de la **Compensation Thermique Saisonnière**
- Le chargeur se conduit à une modalité stand-by dans l'attente que les câbles de sortie soient connectés aux bornes de la batterie (dans le cas où ils aient été connectés avant de commencer la programmation, une fois terminé cette modalité le chargeur se met en marche immédiatement).

Attention: en cas ça se passe une erreur pendant n'importe quelle phase de la programmation, arrêter le chargeur par le sectionneur rotatif ON/OFF, allumer-le à nouveau en appuyant en même temps sur le bouton MODE et répéter du début la programmation point par point.

(*) **Note :** le type de firmware du chargeur se détermine pour la 5ème et 6ème chiffre de la référence du produit. Ex : G9ITCB-07GRXX

(**) **Note :** le choix de la **courbe de charge** se produit avant que le **type de batterie** dans le firmware CB

Sélection et utilisation du retard de charge (seulement firmware CB)

Pour programmer un retard entre la connexion de la batterie et le début effectif de la recharge:

- Effectuer une pression longue du bouton MODE pendant l'état attendue de la chargeur (la display exposition trois points). La display exposition écrite « dLY »
- ROLL :** sélection du Retard de charge, exprimé dans les formé heures et les dizaines de minutes (à es. « 1.3h » signifie une heure et trente minutes de retard »)
- ENTER :** il confirme du Retard de charge.

Toutes les fois que elle sera jointe une batterie, le chargeur montrera un message clignotant qui indique les heures et les dizaines de minutes manquantes au début de la charge (dans le format « - h.m », où h sont les heures et m les dizaines de minutes).

Il est en outre possible sauter le retard et partir immédiatement en charge en pressant le long du bouton MODE pendant l'exécution du retard.

En cas de déconnexion de la batterie pendant l'exécution du retard, le chargeur tourne dans l'état d'attente.

Indication de la Révision Firmware (seulement firmware CB)

À l'allumage du chargeur, la display exposition écrite « Fir » suivie d'un nombre. Ceci correspond à la révision firmware : par exemple « 1,03 » signifie COURBE CB révision 1.03.

Alarmes

Quand on présente une situation d'alarme qui bloque la charge, sur l'afficheur il est possible de lire la donnée selon la liste suivante :

<A> <le code d'alarme s'exprime par deux chiffres>

La liste des alarmes complète de codes correspondants ci dessous:

Display code	Alarm Type	Charge stop	Description
1	LOGIC FAILURE #1	Oui	Problème de lecture du courant
2	CAN BUS KO	Non	Problème de communication CAN
3	WATCHDOG	Oui	Mauvais fonctionnement logique
5	HIGH BATTERY TEMPERATURE	Temporaire	Température batterie > aux 55°C
6	MISSING PHASE	Temporaire	Manque d'une des 3 phases
7	OVERCURRENT	Temporaire	Surcourant
8	HIGH TEMPERATURE	Oui	Haute température dans le chargeur
9	MISMATCH VOLTAGE	Oui	Faute interne
10	TIMEOUT	Temporaire	Phase 1 terminée pour timeout (déconnecter la batterie)
11	OVER DISCHARGE	Non	Batterie beaucoup déchargée
12	DEEP DISCHARGE	Non	Batterie trop déchargée
13	CONNECTION FAULT	Temporaire	Problème de connexion sur les câbles de sortie. Déconnecter la batterie et rester à l'atteinte de la donnée de trois fois sur l'afficheur avant de connecter une nouvelle batterie.
14	PUMP MISTAKE	Non	Mauvais fonctionnement du brassage
15	TH. SENSOR KO	Non	Panne de la sonde thermique
16	LOGIC FAILURE #2	Temporaire	Trou du secteur
17	FLASH CHECKSUM	Oui	Flash du micro-processeur hors service
18	EEPROM KO	Oui	Problème de communication avec l'EEPROM
21	LOGIC FAILURE #3	Oui	la tension de sortie a dépassé une valeur de protection
29	CLOCK BATTERY OFF	Non	Batterie Clock Calendar faible
30	NODE RESET	Oui	la valeur du nœud CAN est de 126. changer nœud

Annotations:

A05: la charge commence à nouveau quand la température batterie baisse sous les 50°C.

A11: alarme concernant l'état de batterie. En ce cas la charge, commence normalement.

A12: alarme concernant l'état de batterie. Par le bouton MODE on donne cours à une phase de dé-sulfatation sui vie par la charge standard.

A15: Si la sonde thermique tombe en panne le chargeur travaille comme si la sonde thermique ne fuisse pas présente, donnant le code A15 sur l'afficheur.

Tous alarmes temporaires permettent la remise en marche du chargeur dans le cas où les conditions d'alarme ont terminé.

Tous alarmes sauf ceux qui sont temporaires donnent aussi un signal sonore.

CARACTERISTIQUES ADDITIONNELLES AVEC POMPE AIR

Version standard

Le système avec pompe d'air donne origine à un brassage de l'acide à l'intérieur de la batterie à travers un pompage d'air de débit constant. La pompe d'air est contrôlée par le chargeur batterie par un contact auxiliaire (généralement AUX1). Pendant toute la durée de la charge la pompe insuffle de l'air selon les spécifications de la batterie.

Version avec senseur de pression

Ajoutée à la version standard il existe aussi la version avec un circuit électronique équipé d'un senseur de pression.

Au début du cycle de charge, le senseur vérifie que la pression du circuit soit incluse entre une fenêtre définie d'une valeur minimale et maximale (voir le tableau ci-dessous. En cas d'anomalie le chargeur transformera le facteur de charge en réalisant une charge sans contrôler la pompe air.



Cet appareil respecte la Directive Basse Tension 2014/35/EU et la Directive EMC 2014/30/EU et les modifications suivantes.



VORSICHT: Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät bitte nicht. Service nur durch qualifiziertes Personal ausführen lassen.
Trennen Sie immer zuerst die Netzsteckverbindung bevor Sie die Gleichspannungsverbindung der Batterie trennen.



Während des Betrieb können einige Oberflächen heiß werden.



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor der Erst-inbetriebnahme durch. Überprüfen Sie, ob die angegebene Ladekurve des Gerätes die für Ihre Batterien geeignet ist. Für Schäden an den Batterien kann nicht gehaftet werden.



Feuchtigkeit schadet dem Gerät: montieren Sie das Gerät an einer vor Flüssigkeit geschützten Stelle.

Erklärung der Symbole:



Signalisiert die Existenz einer gefährlichen unisolierten Spannung im Innern des Gerätegehäuses, welche durch ihre Höhe ein Risiko für lebensbedrohende Verletzungen darstellt.



Warnung für den Benutzer: Einige Oberflächen können heiß werden.



Signalisiert wichtige Bedien- und Servicehinweisen, welche dem Gerät beigelegt sind.



Warnung für den Benutzer: Feuchtigkeit schadet dem Gerät.

Dieses Gerät ist mit Garantie versehen. Das separate Garantiezertifikat ist diesem Bedienungshandbuch beigelegt. Falls das Garantiezertifikat nicht beigelegt sein sollte, bitten sie Ihren Händler um eine Kopie.

Der Inhalt dieses Handbuches ist alleiniges Eigentum der Fa. Produzent/Verteiler, welcher für den ausschliesslichen Nutzen durch den Kunden beigelegt wurde. Weiterer Nutzung des Inhaltes ist ohne Genehmigung von Produzent/Verteiler verboten.

Produzent/Verteiler ist nicht verantwortlich für Übersetzungs- oder Druckfehler in diesem Handbuch. Produzent/Verteiler behält sich das Recht auf Überarbeitung und Verbesserungen vor, auch ohne Ankündigung, zu wesentlicher Funktion und Sicherheit, insbesondere im Interesse des Kunden.

Bedienung Anweisungen

Das Ladegerät NG5-7-9 ist ein Elektronik Gerät nur für Profis. Es ist entwickelt um verschiedene Batteriearten zu laden in Abhängigkeit von der installierten Firmware laden. Abhängig von der Anwendung und der Firmware installiert ist zur Verwendung als Stromversorgung erlaubt.

Sicherheitshinweise

Das Ladegerät NG5-7-9 wurde unter den Gesichtspunkten von Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Beachten Sie aber die folgenden Hinweise, um Personen- oder Geräteschaden zu vermeiden:

- Lesen Sie die Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch für späteres Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf.
- Dieses Ladegerät muss von qualifiziertem Personal eingebaut werden.
- Risiko eines Stromschlages: Falls das Ladegerät mit einem Stecker ausgestattet ist, schließen Sie ihn nur an eine ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose an.
- Berühren Sie keine unisolierten Teile der Ausgangsbuchse oder die unisolierten Batteriepole.
- Um Beschädigungen der Netzleitung zu vermeiden, verlegen Sie diese außerhalb des Trittbereiches von Personen. Wechseln Sie beschädigte Netzkabel umgehend aus.
- Nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt oder das Ladegerät einen Stoß erhalten hat, fallengelassen wurde oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Personal durchgeführt werden.
- Aus Sicherheits- und EMV-Gründen hat das Ladegerät einen Schutzkontaktnetzstecker, welche nur mit geerdeten Steckdosen genutzt werden darf. Wenn Sie den Netzstecker nicht einstecken können oder Sie noch eine unzulässige 2-Stift-Netzdose (ohne Schutzleiter) haben, lassen Sie sich diese sofort vom Elektriker ersetzen. Benutzen Sie niemals Adapter ohne Schutzleitungsverbindung.
- Bei Nutzung einer Verlängerungsleitung darf die Summe aller angeschlossenen Verbraucher die Strombelastung der Leitung nicht überschreiten.
- Bei Nutzung einer Kabeltrommel: Kabeltrommel immer komplett abrollen!
- Keine Einwegbatterien an das Ladegerät anschließen.
- Schließen Sie keine herkömmlichen Autobatterien an.
- Kontrollieren sie, dass die verfügbare Netzspannung derjenigen entspricht, die auf dem Geräte-Typenschild vermerkt ist (typisch in Deutschland 400 V_{eff}, 50 Hz). Im Falle von Unsicherheiten diesbezüglich erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Stromversorger bzw. bei Ihrem Händler.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegeben Ladecharakteristik. Diese muss mit dem Typ (Datenblatt) der Batterie, die Sie beladen wollen, übereinstimmen. Im Zweifelsfalle konsultieren Sie Ihren Batteriehändler und ZIVAN-Händler. Es wird keine Verantwortung für Batterieschäden durch falsch ausgewählte Ladekurven übernommen.
- Ladung von Blei-Säure Batterien: ACHTUNG, Explosive Gas! - Vermeiden Sie Flammen und Funken. Die Batterie muss an einen ausreichend gekühlten und gelüfteten Platz montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich neben dem Ladegerät frei von brennbaren Materialien ist.
- Falls das Ladegerät inkorrekt arbeitet oder defekt scheint, trennen sie es sofort von Netzspannung und dann von der Batterie. Kontaktieren sie Ihren Händler.
- Öffnen sie das Ladegerät bitte nicht selbst; Achtung Lebensgefahr!
- Trennen Sie immer zuerst die Netzsteckverbindung bevor Sie die Gleichspannungsverbindung der Batterie trennen. (d.h. nicht im Ladebetrieb die Batterieverbindung trennen).

Einbauhinweise


- Dieses Ladegerät muss von qualifiziertem Personal eingebaut werden.
- Nicht am Ladegerät arbeiten, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist. Immer zuerst abstecken.

- Kein Änderungen oder Reparaturen am Ladegerät vornehmen; diese sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Auch qualifiziertes Personal sollte keine über die Einbauanweisungen in diesem Handbuch hinausgehenden Arbeiten durchführen.
- Befestigen Sie das Ladegerät auf einer stabilen Oberfläche mittels der vorgefertigten Löcher im Geräteboden. Im Falle eines Einbaus in ein Fahrzeug ist es ratsam, das Gerät mit Schwingungsdämpfer (z.B. Fa. Freudenberg Weinheim) zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich neben dem Ladegerät frei von brennbaren Materialien ist.
- Sorgen Sie für eine freie Zirkulation des Gebläseluftstromes im Einbauraum. Positionieren Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Hitzequellen. Es sollte genügend Platz um das Gerät vorhanden sein um einen freien Zugang zu allen Anschlüssen / Steckverbindern ermöglichen.
- Ladung von Blei-Säure Batterien: **ACHTUNG:** Explosive Gase! - Vermeiden Sie Flammen und Funken. Die Batterie muss an einen ausreichend gekühlten und gelüfteten Platz montiert werden.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Ladecharakteristik. Diese muss mit dem Typ (Datenblatt) der Batterie, die Sie beladen wollen, übereinstimmen. Im Zweifelsfalle konsultieren Sie Ihren Batteriehändler und ZIVAN-Händler. Es wird keine Verantwortung für Batterieschäden durch falsch ausgewählte Ladekurven übernommen.
- Zum Schutz gegen elektrischen Schlag müssen die lokalen Vorschriften eingehalten werden. Falls ein Fehlerstromschutzschalter verwendet wird, sollte dieser vom Typ B sein. **ACHTUNG:** Im Fehlerfall kann das Ladegerät pulsierende Ströme mit Gleichstromanteilen und glatte Fehlergleichströme erzeugen.
- Aus Sicherheits- und EMV-Gründen hat das Ladegerät einen Schutzkontaktnetzstecker, welche nur mit geerdeten Steckdosen genutzt werden darf. Wenn Sie den Netzstecker nicht einstecken können oder Sie noch eine unzulässige 2-Stift-Netzdose (ohne Schutzleiter) haben, lassen Sie sich diese sofort vom Elektriker ersetzen. Benutzen Sie niemals Adapter ohne Schutzleiterverbindung.
- Um Spannungsabfälle zu vermeiden, müssen die Kabellängen zur Batterie möglichst kurz sein und einen ausreichenden Querschnitt haben (min. 2 mm² pro 10 A). Verlegen Sie immer direkt zur Batterie.
- Vor allem bei älteren niederfrequenten Motorsteuerungen können hohe Spannungsspitzen auftreten (Rekuperation). Trennen sie bei solchen Fahrzeugen das Ladegerät nach jeder Ladung von der Batterie oder fragen sie Ihren Händler nach speziellen Anpassungsgliedern.
- Nach dem Einbau sollte sichergestellt werden, dass alle Öffnungen des Ladegerätes fest verschlossen sind.

Wartungshinweise


Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse an den Batteriepolen sauber sind und fest sitzen.

Anzeige



Digitale Anzeige

Um den Spannungsabfall auf den Leitungen auszugleichen, bitte den Punkt "Kompensation des Spannungsabfalls auf den Batteriekabeln" beachten.



Folgende Werte werden von der digitalen Anzeige angezeigt:

- **BATTERIE SPANNUNG** (wenn die obere zweifarbige LED rot ist).
- **LADESTROM** (wenn die unter zweifarbige LED rot ist).
- **ZEIT** in Stunden bis Ladungsende(wenn die obere zweifarbige LED grün ist).
- **Ah geladen** (wenn die unter zweifarbige LED grün ist).
- **ANGESCHLOSSENE GERÄTE** (keine zweifarbige LED an – Anzeige nur am Master Batterieladegerät).


Durch einmaliges drücken der MODE Taste wird die abwechselnde Anzeige gestoppt, es wird der letzte Wert angezeigt. Durch abermaliges drücken wird die abwechselnde Anzeige wieder fortgesetzt.

Kompensation des Spannungsabfalls auf den Batteriekabeln.

Währen der Ladung kann, mit einem langen Druck auf die Mode-Taste, den Spannungsabfall auf den Batteriekabeln ausgleichen werden. Dies ist auszuführen während das Ladegerät den maximalen Strom liefert.

1. Messen der Spannung am Ladegeräteausgang (in der Nähe des Gehäuses).
2. Messen der Spannung an Batterieklemmen.
3. Berechnen des Spannungsabfalls.
4. Drücken Sie kurz die MODE-Taste (EINSTELLEN) bis die entsprechende Spannung erscheint: die Spannung kann zwischen 0,0V und 1,5V, in 0,1V Schritten, eingestellt werden.
5. Um die Einstellung zu bestätigen drücken Sie die MODE-Taste lang (ENTER).

Ladungsanzeige



Der Ladezustand und die aktuelle Ladephase werden durch die zwei großen LED's angezeigt:

PHASE	ROTE LED	GRÜNE LED
Phase 1	An	Aus
Phase 2	Blinken	Aus
Phase 3	An (firmware CB: Aus)	Blinken
Phase 4	Blinken (firmware CB: Aus)	Blinken (firmware CB: An)
Phase 5-6	Aus	Blinken (firmware CB: An)
Ladungsende	Aus	An

Wird eine externe Anzeige mit dreifarben LED (F1, F2 und F3) verwendet, werden die Ladephasen wie folgt angezeigt:

PHASE	ROT	GRÜNE	GELB
Phase 1	An	Aus	Aus
Phase 2	Blinken	Aus	Aus
Phase 3	Aus	Aus	An
Phasen 4-5-6 & Ladungsende	Aus	An	Aus
S/S order Alarm	Aus	Aus (firmware CB: Blinken)	Aus

Hinweis: Abhängig von der Ladekurve können einige Ladephasen entfallen.

Auswahl der Ladekurve

Die MODE-Taste hat die zwei folgenden Funktionen:

1. Durch langes Drücken (mindestens 1 Sekunde) wird der Wert gespeichert; **ENTER**-Funktion. (Wenn die Anzeige den nächsten Wert anzeigt, ist die Einstellung gespeichert).
2. Durch kurzes Drücken (weniger als 1 Sekunde) wird der Wert verändert bzw. durchgeblättert; **ROLL**-Funktion.

Einstellung:

1. MODE während des Einschaltens gedrückt halten.
2. **ROLL: Auswahl der Anwendung:**
CB-Firmware ()*:
 - Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 125. 126 nicht verwenden, es erfolgt keine Ladung.
 - 10 bedeutet, das Ladegerät wird als MASTER mit einem oder mehreren SLAVES benutzt.
 - 1 – 9 (ID) bedeutet, das Ladegerät wird als SLAVE benutzt (nur mit einem MASTER möglich).
 - 11 – 125 bedeutet, das Ladegerät wird als Einzelgerät (STAND-ALONE) verwendet.*Alle anderen Firmware-Versionen (*)*:
 - 10 bedeutet, das Ladegerät wird als MASTER mit einem oder mehreren SLAVES benutzt.
 - 1 - 8 (ID) bedeutet, das Ladegerät wird als SLAVE benutzt (nur mit einem MASTER möglich).
 - 9 bedeutet, das Ladegerät wird als Einzelgerät (STAND-ALONE) verwendet.
3. **ENTER: Anwendung** bestätigen. Nächste Einstellung **Batterietyp (**)**.
4. **ROLL: Batterietyp** auswählen.
Blei-Säure entspricht BA1; Gel entspricht BA2.
5. **ENTER: Batterietyp** bestätigen. Nächste Einstellung **Ladekurve (**)**.
6. **ROLL: Auswahl der entsprechenden Ladekurve.**
Folgende 5 Ladekurven stehen zur Auswahl:
 - a. CU1: IU1a-Kurve mit Ausgleichsladung und Erhaltungsladung;
 - b. CU2: IU1U2ob-Kurve;
 - c. CU3: IUo Spannungsversorgung (PowerSupply);
 - d. CU4: parametrierbare Kurve
 - e. CU5: Desulfatierung
7. **ENTER: Ladekurve** bestätigen: Nächste Einstellung **Batteriekapazität**.
8. **ROLL: Batteriekapazität** auswählen.
Zuerst wird der nominale Wert (100 %) angezeigt. Mit der ROLL-Funktion kann ein Wert zwischen 50 % und 140 % in 10-%-Schritten ausgewählt werden. Die Anzeige erfolgt in Amperestunden (Ah).
9. **ENTER: Batteriekapazität** bestätigen: Nächste Einstellung **Ladezeit**
10. **ROLL: Ladezeit** auswählen (in Stunden).
Zuerst wird, entsprechend der ausgewählten Kapazität, die minimale Ladezeit angezeigt. Mit der ROLL-Funktion kann der Wert auf maximal 20 Stunden erhöht werden.
11. **ENTER: Ladezeit** bestätigen. In der *CB-Firmware (*)* beginnt die Auswahl des **Saisonalen Temperatenausgleichs**; bei allen anderen *Firmware-Versionen (*)* geht es weiter mit Schritt 14.
12. **ROLL: Saisonalen Temperatenausgleich** auswählen (nur *CB-Firmware (*)*)
Es stehen 3 verschiedene Einstellungen zur Auswahl, die während der Ladephasen 1 und 2 die Ausgangsspannung um einen festen Betrag ändern. Bitte beachten Sie, dass der Saisonale Temperatenausgleich nur zur Verfügung steht, wenn der Batterietemperatursensor aktiviert ist. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
 - a. Std: Standard-Ausgleich; kein zusätzlicher Ausgleich wird ausgeführt
 - b. Hot: Heiße Jahreszeit; -40 mV / Zelle
 - c. Col: Kalte Jahreszeit; +60 mV / Zelle
13. **ENTER: Saisonalen Temperatenausgleich** bestätigen.
14. Das Ladegerät geht in den Stand-By-Modus und wartet, bis die Batterie angeschlossen wird (falls die Batterie bereits vor der Einstellung angeschlossen wurde, startet das Ladegerät).

Hinweis: Falls eine Einstellung falsch gespeichert wurde, muss die Einstellung neu begonnen werden (Ladegerät ausschalten und wieder bei Punkt 1 beginnen).

(*) Die Firmware kann mit dem Produkt-Code bestimmt werden, z.B. G9TCB-07GRXX.

(**) Die Auswahl der **Ladekurve** erfolgt bei der *CB-Firmware* vor der Auswahl des **Batterietyps**.

Auswahl und Nutzung der Ladeverzögerung (nur CB-Firmware)

Einstellen einer Verzögerung zwischen dem Anschließen der Batterie und dem Start des Ladevorgangs:

1. Während dem Stand-By des Ladegeräts (Batterie nicht angeschlossen, das Display zeigt 3 Punkte) die MODE-Taste lange drücken. Das Display zeigt "dLY".
2. **ROLL: Ladeverzögerung** auswählen, ausgedrückt in Stunden und Zehner-Minuten (z.B.: "1.3h" bedeutet 1 Stunde und 30 Minuten Verzögerung).
3. **ENTER: Ladeverzögerung** bestätigen.

Jedes Mal, wenn eine Batterie angeschlossen wird, zeigt das Ladegerät blinkend die Stunden und Zehner-Minuten bis zum Start des Ladevorgangs an (im Format "h.m", wo *h* für die Stunden und *m* für die Zehner-Minuten steht).

Es ist auch möglich, die Verzögerung auszulassen und sofort mit dem Ladevorgang zu beginnen, indem während der Verzögerung die MODE-Taste lange gedrückt wird.

Wird während der Verzögerungszeit die Batterie getrennt, geht das Ladegerät auf Stand-By.

Anzeige des Firmwarestands (nur CB-Firmware)

Wenn das Ladegerät eingeschaltet wird, zeigt das Display "Fir" gefolgt von einer Nummer. Diese zeigt die Version der Firmware an, "1.03" z.B. bedeutet CB CURVE, Revision 1.03.

Alarmer

Wenn ein Fehler auftritt, wird dieser im Display wie folgt angezeigt:

<A> <Alarmcode mit 2 Kennziffern>

Alarmliste:

Code	Alarm	Ladestopp	Beschreibung
1	LOGIC FAILURE #1	Ja	Fehler in der Strommessung: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
2	CAN BUS KO	Nein	Fehler in der CAN-Kommunikation: CAN-Verdrahtung und CAN-Kommunikation überprüfen.
3	WATCHDOG	Ja	Fehlfunktion der Logik: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
5	HIGH BATTERY TEMPERATURE	Temporär	Batterietemperatur über 55°C: Das Ladegerät startet wieder, wenn die Batterietemperatur unter 50°C fällt. Nur wenn ein Batterietemperatursensor angeschlossen ist.
6	MISSING PHASE	Temporär	Eine der drei Phasen fehlt: Überprüfen Sie, ob alle drei Phasen mit dem Ladegerät verbunden sind. Dieser Alarm erscheint auch wenn eine interne Eingangssicherung ausgelöst hat
7	OVERCURRENT	Temporär	Erhöhte Stromaufnahme: Ladegerät startet nach 3 Sekunden wieder. Überprüfen Sie die Verdrahtung. Eventuell schafft auch eine Verlängerung der Ladezeit oder Stromreduzierung Abhilfe. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
8	HIGH TEMPERATURE	Ja	Übertemperatur Ladegerät: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
9	MISMATCH VOLTAGE	Ja	Interner Spannungsfehler: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
10	TIMEOUT	Temporär	Ladephase 1 wurde beendet (Timeout), ohne dass die eingestellte Spannung erreicht wurde. Überprüfen Sie die Einstellung und die Batterie.
11	OVER DISCHARGE	Nein	Stark entladene Batterie.
12	DEEP DISCHARGE	Nein	Tiefentladene Batterie.
13	CONNECTION FAULT	Temporär	Verbindungsfehler bei den Ausgangskabeln. Überprüfen Sie die Verkabelung. Trennen Sie die Batterie und warten Sie, bis das Display 3 Punkte anzeigt, bevor Sie eine neue Batterie anschließen.
14	PUMP MISTAKE	Nein	Elektrolytumwälzpumpe arbeitet nicht richtig.
15	TH. SENSOR KO	Nein	Batterietemperatursensor arbeitet nicht richtig.
16	LOGIC FAILURE #2	Temporär	Spannungseinbruch: Ladegerät startet nach 3 Sekunden wieder. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
17	FLASH CHECKSUM	Ja	Fehler im Flash-Speicher: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
18	EEPROM KO	Ja	Problem in der EEPROM-Kommunikation: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
21	LOGIC FAILURE #3	Ja	Die Ausgangsspannung hat die Sicherheitsgrenze überschritten: Ladegerät aus-/einschalten. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
29	CLOCK BATTERY OFF	Nein	Die Batterie der Uhr ist entladen oder entfernt. Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an Ihren Händler.
30	NODE RESET	Ja	Die Anwendung wurde auf den Wert 126 gesetzt: Das Ladegerät lädt nicht, es muss eine Ladekurve ausgewählt werden (siehe vorherige Seite).

Hinweise:

A11: Meldung des Ladezustands. Die Standard-Ladung startet jedoch.

A12: Meldung des Ladezustands. Durch drücken der MODE-Taste startet einmalig die Desulfatierung mit anschließender Erhaltungsladung.

A15: Der Fehler A15 wird angezeigt, aber das Ladegerät lädt als ob kein Batterietemperatursensor angeschlossen ist.

Nachdem der Fehler, der zu einem temporären Alarm geführt hat, nicht mehr vorhanden ist, startet das Ladegerät automatisch.

Alle Alarmer, die den Ladevorgang unterbrechen, haben auch einen akustischen Alarm zur Folge.

Weitere Funktionen mit Elektrolytumwälzpumpe

Standard-Version

Die Elektrolytumwälzpumpe verhindert mit Hilfe eines konstanten Luftstroms eine Säureschichtung in der Batterie. Das Ladegerät steuert die Elektrolytumwälzpumpe über einen Hilfskontakt an (AUX1). Die Elektrolytumwälzung erfolgt entsprechend der Batteriespezifikation.

Drucksensor-Version

Neben der Standard-Version ist auch eine Version mit (Luft) Drucksensor erhältlich. Am Anfang des Ladevorgangs überprüft der Sensor ob der Druck in einem bestimmten Bereich liegt (siehe die folgende Tabelle). Wenn eine Abweichung auftritt, modifiziert das Ladegerät die Ladekurve und lädt weiter ohne die Elektrolytumwälzpumpe anzusteuern.



Dieses Gerät entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV Richtlinie 2014/30/EU und ihre weiteren Änderungen.



ATENCIÓN: Reducir el riesgo de golpes eléctricos, no desmontar la caja.
Dirigirse al personal cualificado.
Desconecte la fuente de las cañerías antes de conectar o de desconectar los acoplamientos a la batería.



Durante la operación, es posible que algunas partes del producto alcancen altas temperaturas.



Leer con cuidado las instrucciones del manual.
Verificar que la curva seleccionada para el cargador sea correcta para el tipo de baterías que se tiene que cargar.



El producto sufre la humedad: recomendamos de proporcionar una instalación que impida la entrada de líquidos.

Explicación de los símbolos gráficos:



Alerta al usuario de la presencia de voltaje peligroso con los equipos encapsulados, que puede ser de suficiente magnitud y llevar a un riesgo elevado de descargas eléctricas a las personas.



Se advierte al usuario de que algunas superficies de contacto pueden estar calientes.



Alerta al usuario de importantes instrucciones de operación y mantenimiento del equipo.



Se advierte al usuario que el producto sufre la humedad.

Este producto tiene garantía. El certificado de garantía se explica en las instrucciones del manual. Este manual no esta provisto de garantía, por favor preguntar para enviar una copia.

Información contenida en este manual es propiedad de ZIVAN S.r.l. el cual se reserva todos los derechos de suministrar el uso exclusivo a sus clientes. Para cualquier otro uso ZIVAN S.r.l. tiene que hacer un escrito de autorización exclusiva.

ZIVAN S.r.l. no se hace responsable por malas traducciones hechas de este manual o errores de escritura. ZIVAN S.r.l., tiene el derecho de hacer cambios o modificaciones, tanto para interés del usuario sin perjudicar las características esenciales de operación y seguridad.

Destinacion de uso

El cargador de baterías NG5-7-9 es un equipo electrónico, exclusivamente destinado al uso profesional, diseñado para permitir la recarga de baterías de diferentes tipos en función del firmware instalado. Dependiendo de la aplicación y del software programado está permitido utilizarlo como fuente de alimentación.

Instrucciones de seguridad para el uso del dispositivo

El cargador NG5-7-9 ha sido diseñado para proveer seguridad y fiabilidad. Es necesario observar las siguientes precauciones a fin de evitar daños a personas o al propio cargador:

- Leer atentamente las instrucciones sobre la instalación contenidas en este manual. Para consultas posteriores ponga el manual en un lugar cercano al cargador.
- Este dispositivo puede ser instalado exclusivamente por personal cualificado.
- Riesgo de descarga eléctrica si el cargador de batería está equipado con un enchufe, conéctelo a una fuente de alimentación con toma de tierra y instalada en acuerdo a las Normativas locales corrientes.
- No toque ninguna parte del conector de salida o polos de la batería que no estén aislados.
- Evitar que el cable de alimentación se encuentre en una mala posición. En el caso en que el cable este dañado sustituirlo inmediatamente.
- No utilice el dispositivo en el caso que el cable de alimentación esté dañado o si el dispositivo ha recibido golpes, se ha caído o dañado de alguna manera. Consulte al personal cualificado y autorizado para cada tipo de reparación.
- Por seguridad de compatibilidades electromagnéticas este cargador viene provisto de una toma a tierra, que puede ser instalada en un enchufe con toma tierra. En el caso de que no sea posible instalar el enchufe es muy probable que este sea de un tipo antiguo y no tenga toma a tierra, en tal caso contactar con un electricista para sustituir dicho enchufe. Se recomienda no usar un adaptador para resolver el problema de la toma de tierra.
- Si se usa una extensión de cable, asegúrese siempre de que soportan los amperios requeridos por el cargador.
- Evite recargar baterías no-recargables.
- No utilice para cargar las baterías instaladas en el interior de vehículos con motor térmico.
- Verifique que la tensión nominal de la batería a cargar el mismo que el indicado en la placa de características del cargador.
- Verificar que la curva requerida para el cargador es la correcta para la batería seleccionada. En caso de dudas consultar al distribuidor. El fabricante no se hará responsable y no aceptará cargos por el mal uso o daños en cargadores por problemas derivados de la elección de la curva de carga.
- Para recargar las baterías de plomo ácido: ADVERTENCIA: Gas Explosivo Evite las llamas y las chispas. La batería se debe colocar en un lugar correctamente ventilado.
- Asegúrese de que ningún material inflamable sea almacenado en el área cercana al cargador.
- Si el cargador de batería no trabaja correctamente o si este ha sufrido algún daño, desconectar los cables de batería y de red. Contactar con el distribuidor o representante.
- No intentar efectuar reparaciones en el cargador de baterías. Si se abre el cargador puede haber riesgo de descarga eléctrica.
- Desconectar la corriente principal (dé vuelta al interruptor arranque/paro) o interrumpir la carga antes de conectar o desconectar los cables de batería.

Instrucciones de instalación

- Este dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado.
- No utilice el cargador si está conectado a la red eléctrica. Desconecte siempre el cargador antes de cualquier intervención.
- Nunca modifique o repare el cargador, estas operaciones pueden ser efectuadas únicamente por personal autorizado.
- El personal cualificado está autorizado a llevar a cabo exclusivamente las instrucciones de este manual. Se prohíbe cualquier operación distinta.
- Fijar el cargador en una superficie estable, en caso de instalación en un vehículo es necesario usar soportes antivibraciones.


- Asegúrese de que ningún material inflamable sea almacenado en el área cercana al cargador.
- Evitar los sobrecalentamientos, no poner el cargador en superficies calientes. Asegúrese de montar el cargador en espacios ventilados y de fácil acceso a los cables.
- Para recargar las baterías de plomo ácido: ADVERTENCIA: Gas Explosivo Evite las llamas y las chispas. La batería se debe colocar en un lugar correctamente ventilado.
- Verificar que el tipo de alimentación disponible corresponda al voltaje previsto e indicado en la tarjeta del cargador de baterías, en caso de duda consultar al propio vendedor o a la compañía suministradora de energía eléctrica.
- Con el fin de protegerse contra un choque eléctrico rogamos observar las normas locales vigentes. En caso se utilicen un interruptore diferencial se sugiere el uso de un conmutadore de clase B. **Advertencia:** en caso de avería el cargador puede generar corrientes de falla pulsadoras con componentes de corriente continua.
- Por seguridad de compatibilidades electromagnéticas este cargador viene provisto de una toma a tierra, que puede ser instalada en un enchufe con toma tierra. En el caso de que no sea posible instalar el enchufe es muy probable que este sea de un tipo antiguo y no tenga toma a tierra, en tal caso contactar con un electricista para sustituir dicho enchufe. Se recomienda no usar un adaptador para resolver el problema de la toma de tierra.
- Para evitar caídas de tensión y así garantizar la carga correcta de la batería, la longitud de los cables de salida deben ser lo más cortos posibles y el diámetro debe ser el adecuado para la intensidad máxima de salida.
- Después de la instalación asegúrese de que todas las aberturas del cargador sean bien cerradas.

Mantenimiento

Asegúrese de que la conexión a los terminales de la batería esté limpia y correctamente conectadas.




Visualizaciones



Instrumento Digital

Si se desea regular el valor de compensación efectuada por el cargador de baterías para balancear la caída de tensión en los cables, siga el procedimiento "Programación de la compensación de caída de tensión en los cables de salida" presentada más adelante.



En el instrumento digital se visualizan, en secuencia, los parámetros:

- **TENSION** en la batería (led bicolor superior en rojo).
- **CORRIENTE** entregada por el CB (led bicolor inferior en rojo).
- **TIEMPO** en horas restantes hasta el fin de la carga (led bicolor superior en verde).
- **Ah entregados** (led bicolor inferior en verde).
- **DISPOSITIVOS** conectados (ningún led bicolor encendido – sólo para un cargador de baterías del tipo MASTER).

Apretando una vez el pulsador MODE, la secuencia de parámetros si detiene: el display mantiene la última visualización. Apretando otra vez el pulsador MODE, continúa la secuencia de parámetros.


Programación de la compensación de caída de tensión en los cables de salida.

Durante la carga, una pulsación larga en el botón MODE, usted puede entrar en el menú de programación de la caída de la compensación en cables. Se recomienda realizar las operaciones que se enumeran a continuación cuando el cargador entrega la máxima corriente.

1. Mida la tensión en los tornillos de la barra de salida del cargabaterías (cerca de la tapa).
2. Mida la tensión en los polos de la batería.
3. Calcule la diferencia entre los dos valores leídos en los puntos 1 y 2 para obtener la caída de la tensión a compensar.
4. Apretar brevemente el pulsador MODE (ROLL) hasta llegar al valor de tensión más cercano al que deseamos: es posible hacer el ROLL de los parámetros entre 0,0V y 1,5V en pasos de 0,1V.
5. Apretar largamente el pulsador MODE (ENTER) para confirmar y aceptar el cambio.

Semaforo

Para indicar el estado de la carga, y en que fase se encuentra el CB (cargabaterías), se utiliza el siguiente código del semaforo:



FASE	LED ROJO	LED VERDE
Fase 1	Encendido	Apagado
Fase 2	Encendido + cortes breves	Apagado
Fase 3	Encendido (firmware CB: Apagado)	Encendido + cortes breves
Fase 4	Encendido + cortes breves (firmware CB: Apagado)	Encendido + cortes breves (firmware CB: Encendido)
Fase 5 / Fase 6	Apagado	Encendido + cortes breves (firmware CB: Encendido)
Fin de la carga	Apagado	Encendido

En el caso de que se utilice la visualización remota mediante LED bicolor (AUX F – Pin 1 e 2), se utiliza el siguiente código:

FASE	ROJO	VERDE	AMARILLO
Fase 1	Encendido	Apagado	Apagado
Fase 2	Encendido + cortes breves	Apagado	Apagado
Fase 3	Apagado	Apagado	Encendido
Fase 4 - 5 - 6 y Fin carga	Apagado	Encendido	Apagado
S/S o alarma	Apagado	Apagado (firmware CB: Encendido + cortes breves)	Apagado

IMPORTANTE: el equipo puede indicar fallo de alguna fase después de elegida la curva

Selección de la Curva de Carga

El pulsador MODE se puede pulsar en dos modalidades:

1. Presión larga (al menos 1 segundo): durante la programación del Cargador, tiene el significado de ENTER;
2. Presión breve (menos de 1 segundo): durante la programación del Cargador, tiene el significado de ROLL.

Programación:

1. Encender el Cargador con el pulsador MODE apretado.
2. **ROLL:** selección de la tipología del **Nudo**: Elegir un valor según las siguientes especificas:
Firmware CB (*)
Entrar un valor entre 1 y 125. El Nudo 126 está prohibido y forzará el aparato en modalidad programación.
 - Nudo 10 indica un cargador MAESTRO (utilizado en una red con uno o más ESCLAVOS)
 - Nudos desde 1 hasta 9 indican el ID del ESCLAVO (utilizado conjuntamente a un MAESTRO)
 - Nudos desde 11 hasta 125 indican un cargador de tipo STAND ALONE (utilizado soltero)
 - Todos los firmware diferentes (*)
 - 0 indica un Cargador de tipo MAESTRO (usado en red con uno o más ESCLAVOS).
 - de 1 a 8 indica la IDentificación del ESCLAVO (usado en unión con un MAESTRO).
 - 9 indica un Cargador del tipo STAND-ALONE (usado él sólo, en solitario).
3. **ENTER:** confirmación de la tipología del **Nudo**: se pasa a la elección del **Tipo de batería**
4. **ROLL:** selección del **Tipo de batería** (tipo Pb-Acid corresponde a BA1 o Pb-Gel que corresponde a BA2).
5. **ENTER:** confirmación del **Tipo de batería**: se pasa al nivel para la elección de la **Curva de carga**.
6. **ROLL:** selección de la **Curva de carga** deseada.
hay disponibles 5 tipologías de curva de carga:
 - a. CU1: curva IU1a más igualdad y mantenimiento a lo largo del fin de semana;
 - b. CU2: curva IU1U2ob;
 - c. CU3: Generador - alimentador;
 - d. CU4: Curva programable
 - e. CU5: Desulfatación

7. **ENTER:** confirmación de la **Curva de carga**: se pasa a la elección de la **Capacidad**.

8. **ROLL:** selección de la **Capacidad**.

Se parte de un valor nominal y mediante el ROLL se puede elegir un valor comprendido entre el 50% y el 140% del nominal en pasos del 10%. Sobre el display se visualiza la capacidad en ese momento elegida.

9. **ENTER:** confirmación de la **Capacidad**: se pasa a la elección del **Tiempo de carga** (en horas).

10. **ROLL:** selección del **Tiempo de carga**.

Se parte de un **Tiempo de carga** aconsejado (en función de la capacidad elegida en el nivel precedente): este tiempo solo puede ser aumentado hasta un máximo de 20 horas.

11. **ENTER:** confirmación del **Tiempo de carga**: en el firmware CB (*) empieza la selección de la **Compensación térmica de temporada**, con todos los firmwares diferentes (*) pasamos al punto 14.

12. **ROLL:** selección de **Compensación térmica de temporada** (solamente en el firmware CB)

El cargador dispone de tres distintos algoritmos de compensación térmica de temporada a través de los cuales se añade o se saca una cantidad fijada de tensión de salida durante de las fases 1 y 2 de la recarga. Cuidados porque la compensación térmica de temporada puede efectuarse solamente en el caso la compensación térmica a través del sensor de temperatura externo no sea activado. Hay tres opciones disponibles:

- a. Std: compensación estándar, ninguna compensación suplementar está calculada. Esto significa que la compensación térmica a través del sensor de temperatura externo está activado. El cargador trabajará según el usual algoritmo de corrección (5mV/cell°C), a lo contrario ninguna compensación será calculada.
- b. Hot: compensación de verano, factor de corrección -40 mV/cell
- c. Col: compensación de invierno, factor de corrección +100 mV/cell

13. **ENTER:** confirmación de la **Compensación térmica de temporada**.

14. El cargador pasa a la modalidad de stand-by a la espera de que los cables de salida sean conectados a los polos de la batería (si las conexiones se han realizado antes de iniciar la programación, terminado este último punto el Cargador arranca de inmediato).

Atención: en el caso de haber efectuado un error en cualquier fase de la programación, apague el Cargador mediante el interruptor rotativo ON-OFF, vuelva a encender con el pulsador MODE apretado y repita la programación desde el principio.

(*) **Nota:** el tipo de firmware del cargador se determina de la quinta y sexta cifra del código producto, ej: G9IS**CB**-07GRXX.

(**) **Nota:** en el firmware CB, la selección **Curva de carga** se produce antes del **Tipo de batería**

Selección y utilización del Retraso de Carga (solamente firmware CB)

Para programar un retraso entre la conexión de la batería y el personal principio de recarga:

1. Efectuar una presión larga del botón MODE durante el estado esperada del cargador (la visualización exposición tres puntos). La visualización exposición escrita "dLY"
2. **ROLL:** selección del Retraso de carga, expresado en el formado horas y las decenas de minutos (a son. "1.3h" signifique una hora y treinta minutos de retraso)
3. **ENTER:** confirma del Retraso de carga.

Siempre que se adjunte una batería, el cargador mostrará un mensaje intermitente que indica las horas y las decenas de minutos que faltan al principio de la carga (en el formato "- h.m", dónde h son las horas y m las decenas de minutos).

Es por otro lado posible saltar el retraso e ir inmediatamente en carga presionando a lo largo del botón a MODE durante la ejecución del retraso. En caso de desconexión de la batería durante la ejecución del retraso, el caribatterie vuelve en el estado de espera.

**Indicación de la Revisión Soporte lógico inalterable (solamente firmware CB)**

Al encendido del cargador, la visualización exposición escrita "Fir" seguido de un número. Esto corresponde a la revisión firmware: por ejemplo "1,03" significa CURVA CB revisión 1.03.

Alarmas

Cuando se verifica una situación de alarma que produce el bloqueo de la carga, en el instrumento digital se visualiza la información correspondiente según la siguiente codificación:

<A> <codigo de alarma expresado con 2 cifras>

La codificación de las alarmas se indican en la tabla siguiente:

CODIGO	TIPO DE ALARMA	BLOQUEO CB	DESCRIPCIÓN
1	LOGIC FAILURE #1	Si	Problema en la lectura de la corriente
2	CAN BUS KO	No	Problema de comunicación CAN
3	WATCHDOG	Si	Mal funcionamiento en la logica
5	HIGH BATTERY TEMPERATURE	Temporales	Temperatura en batería mayor de 55°C
6	MISSING PHASE	Temporales	Falta una de las 3 fases
7	OVERCURRENT	Temporales	Exceso de intensidad
8	HIGH TEMPERATURE	Si	Temperatura alta del cargador (CB)
9	MISMATCH VOLTAGE	Si	Fallo interno
10	TIMEOUT	Temporales	Fin de Fase 1 por exceso de tiempo (desconectar la batería)
11	OVER DISCHARGE	No	Batería muy descargada
12	DEEP DISCHARGE	No	Batería descargada profundamente
13	CONNECTION FAULT	Temporales	Problema de conexión en los cables de salida. Desconectar la batería y esperar que aparezcan 3 puntos en el display antes de enchufar una nueva batería.
14	PUMP MISTAKE	No	Mal funcionamiento de la bomba de aire
15	TH. SENSOR KO	No	sonda térmica estropeada
16	LOGIC FAILURE #2	Temporales	agujero de la red
17	FLASH CHECKSUM	Si	Corruptos microcontrolador flash
18	EEPROM KO	Si	Problema de comunicación con la EEPROM
21	LOGIC FAILURE #3	Si	la tensión de salida ha superado un valor protector
29	CLOCK BATTERY OFF	No	batería Clock Calendar descargada
30	NODE RESET	Si	el valor del nodo CAN es de 126. Cambiar nodo

Note:

A05: la carga sigue cuando la temperatura de la batería llega a un valor inferior a los 50°C.

A11: señalación de aviso del estado de la batería. La carga, sin embargo, se inicia normalmente.

A12: señalación de aviso del estado de la batería. Previa confirmación mediante presión sobre el pulsador MODE, comienza con una fase de desulfatación seguida de la carga normal.

A15: Con la sonda térmica rota el cargador se comporta como si la sonda térmica no estuviese presente, señalando el aviso A15 en el display.

Todas las alarmas permita la reanudación temporal de la carga cuando las condiciones de alarma han desaparecido

En todas las alarmas, excepto los que son temporales, hay una señalización acústica.

CARACTERISTICAS ULTERIORES CON BOMBA DE AIRE

Versión estándar

La bomba de aire genera un movimiento del ácido interno de la batería por medio de un bombeo de aire de capacidad constante.

La bomba de aire se controla a través del cargador por un contacto auxiliar (normalmente AUX1).

Durante toda la carga se realiza un ciclo de insuflaje de aire según las especificaciones demandadas por la batería.

Versión con sensor de presión

Además de las características de la versión estándar, esta versión está equipada con un circuito electrónico completo de sensor termico.

Al principio del proceso de carga, el sensor verifica que la presión del circuito esté comprendida dentro de una ventana definida por un valor mínimo y uno máximo (miren la tabla más abajo). En el caso de anomalía, el cargador cambiará el factor de carga realizando una carga independiente sin controlar la bomba.



Este dispositivo está en conformidad con las reglas de la Tensión Baja 2014/35/EU y la regla de EMC 2014/30/EU y sus modificaciones posteriores.



ATENÇÃO Não tirar a tampa:
Perigo de descarga elétrica.
Direcionar-se somente a uma pessoa autorizada.
Desligar a alimentação antes de conectar
Ou desligar as conexões da bateria.



Durante a operação, é possível que algumas partes do produto atinjam temperaturas elevadas.



Antes de usar, ler atentamente o manual de instruções.
Verificar se a curva de carga selecionada é adequada ao tipo de bateria que deve ser carregada.



O produto sofre a umidade: proporcionar uma instalação que impede a penetração de líquidos.

Especificação dos símbolos gráficos:



Adverte o usuário sobre a presença de « tensão perigosa » não isolada no interior da cápsula do produto; isto pode ser de amplitude suficiente para constituir um risco para as pessoas de descargas elétricas.



Ele avisa ao usuário que algumas superfícies de contato pode estar quente.



Adverte o usuário sobre a presença de importantes instruções de utilização e de manutenção (serviço) contidas no manual que acompanha o produto.



Ele avisa ao usuário que o produto sofre a umidade.

Este aparelho está coberto pela garantia. O certificado relativo de garantia se encontra no manual de instrução.

Se não estiver, favor solicitá-lo ao seu distribuidor.

As informações contidas neste manual são de propriedade da sociedade ZIVAN S.r.l. que se reserva o direito de fornecê-la para o uso exclusivo de seus clientes. Nenhuma outra utilização é permitida sem a autorização escrita de ZIVAN S.r.l.

ZIVAN S.r.l. não é responsável por possíveis erros de impressão ou de tradução contidos neste manual. A empresa se reserva o direito de fazer modificações aos seus produtos consideradas necessárias, úteis ou do interesse do usuário, sem prejudicar as características essenciais de operação e segurança.

Utilização prevista

O carregador de bateria NG5-7-9 é um equipamento eletrônico, exclusivamente destinado ao uso profissional, desenhado para permitir a carga de baterias de diferentes tipos, em função do FIRMWARE instalado. Dependendo da aplicação do software programado, permite a utilização como fonte de alimentação.

Instruções de segurança para o uso do dispositivo

O carregador de bateria NG5-7-9 foi estudado para garantir a segurança e boa performance. Entretanto, para evitar danos a pessoas e ao próprio carregador de bateria, recomendamos a observação das seguintes precauções:

- Ler atentamente as instruções sobre a instalação contidas no manual. Para futuras consultas, guardar o manual em um lugar seguro.
- Este aparelho só deve ser instalado por pessoal qualificado.
- Risco de choque elétrico se o carregador de bateria estiver equipado com um plugue, conectá-lo a uma fonte de energia da tomada de aterramento é instalada de acordo com todos os códigos locais .
- Não toque em nenhuma parte do conector de saída ou pólos da bateria não isolados.
- Evitar que o cabo de alimentação se encontre numa posição errada. Em caso de danificação do cabo, trocá-lo imediatamente.
- Não usar se o cabo de alimentação estiver danificado ou se o dispositivo tiver recebido choques, caiu ou foi danificado de alguma forma . Consulte o pessoal qualificado e autorizado para cada tipo de reparo.
- Como dispositivo de segurança e de compatibilidade eletromagnética, o carregador de bateria dispõe de aterramento que pode ser inserido na tomada devidamente aterrada na rede. Caso não se consiga fazer o aterramento na tomada, é provável que esta seja de tipo antigo ou não possua o aterramento. Neste caso, entrar em contato com um electricista para trocar a tomada. Recomendamos não recorrer a um adaptador para resolver este tipo de problema.
- Se for utilizada uma extensão, ter certeza que suporte a amperagem prevista para o carregador.
- Evite a recarga de baterias não recarregáveis.
- Não o utilize para carregar as baterias instaladas a bordo dos carros termais do motor.
- Verificar que a tensão nominal da bateria a recarregar corresponde àquela indicada na plaqueta do carregador de bateria. Em caso de dúvida, consultar o revendedor.
- O fabricante se abstém de qualquer responsabilidade em caso de erro na escolha da curva de carga que tenha ocasionado danos irreversíveis à bateria.
- Para recarregar as baterias ácidas de chumbo: ADVERTÊNCIA: Gás Explosivo, evite as chamas e as faíscas. A bateria deve ser colocada em um lugar corretamente ventilado.
- Certifique-se que nenhum material inflamável não está armazenado na área adjacente ao carregador.
- Se o carregador de bateria não funcionar corretamente ou for danificado, desconectar os cabos de bateria e de rede e entrar em contato com o revendedor.
- Não tentar efetuar reparos no carregador de bateria. Se o carregador for aberto pode ocorrer risco de descarga elétrica.
- Desconectar a corrente principal (desligue no interruptor) ou interromper o carregamento antes de conectar ou desconectar os cabos da bateria.

Instruções de instalação

- Este aparelho só deve ser instalado por pessoal qualificado.
- Não utilizar o carregador se estiver ligado à rede elétrica . Sempre desconectar o carregador antes de qualquer intervenção
- Não modificar ou reparar o carregador, essas operações podem ser realizadas apenas por pessoal autorizado.
- Pessoal qualificado apenas está autorizado a realizar as instruções deste manual. Qualquer outra operação é proibida.
- Instalar o carregador de bateria sobre uma superfície estável em uma placa com orifícios para fixação. No caso de utilização em veículo, se aconselha o uso de suportes anti-vibração.




- Certifique-se que nenhum material inflamável não está armazenado na área adjacente ao carregador.
- Para evitar superaquecimento, assegurar-se que nenhuma das aberturas está obstruída. Não instalar o carregador de bateria perto de uma fonte de calor. Assegurar-se que o espaço livre à volta do carregador de bateria é suficiente para garantir uma ventilação adequada e um acesso fácil à passagem dos cabos.
- Para recarregar as baterias ácidas de chumbo: ADVERTÊNCIA: Gás Explosivo Evite as chamas e as faíscas. A bateria deve ser colocada em um lugar corretamente ventilado.
- Verificar que o tipo de alimentação à disposição corresponde à tensão prevista e indicada sobre a plaqueta do carregador de bateria. Em caso de dúvida, consultar o revendedor ou o fornecedor de eletricidade local.
- Para a protecção contra os riscos de choque elétrico respeitar as normas locais em vigor. Se utilizar um interruptor de corrente diferencial, se aconselha o uso de um dispositivo de classe B. **ATENÇÃO:** no caso houver uma falha o carregador pode gerar correntes de fuga pulsantes e com componentes contínuas.
- Como dispositivo de segurança e de compatibilidade eletromagnética, o carregador de bateria dispõe de aterramento que pode ser inserido na tomada devidamente aterrada na rede. Caso não se consiga fazer o aterramento na tomada, é provável que esta seja de tipo antigo ou não possua o aterramento. Neste caso, entrar em contato com um electricista para trocar a tomada. Recomendamos não recorrer a um adaptador para resolver este tipo de problema.
- Para evitar quedas de tensão e garantir a carga completa da bateria, os cabos de saída devem ser o mais curtos possível e o diâmetro deve ser adequado à corrente de saída.
- Após a instalação controlar que todas as aberturas do carregador foram bem fechada

Manutenção


- Certifique-se que os terminais de conexão da bateria estão limpos e bem fixos.

Visualiza  es



Indicador Digital

Se desejar regular o valor de compensa  o efetuada pelo carregador de baterias para equilibrar a queda de tens  o nos cabos, siga o procedimento "Programa   o da compensa   o de queda de tens  o nos cabos de sa  da" apresentada mais    frente.



No indicador digital visualizam-se, em seq  ncia, os par  metros:

- **TENS  O** na bateria (LED bicolor superior em vermelho).
- **CORRENTE** entregue pelo CB (LED bicolor inferior em vermelho).
- **TEMPO** em horas restantes at   o final da carga (LED bicolor superior em verde).
- **Ah** entregues (LED bicolor inferior em verde).
- **DISPOSITIVOS** conectados (nenhum LED bicolor ligado – s   para um carregador de baterias do tipo MASTER).

Pressionando uma vez no bot  o MODE, a seq  ncia de par  metros para: o display mant  m a   ltima visualiza  o. Pressionando outra vez no bot  o MODE, continua a seq  ncia de par  metros.


Programa   o da compensa   o de queda de tens  o nos cabos de sa  da.

Durante o carregamento, pressionando o bot  o MODE,    poss  vel entrar no menu de programa   o de queda de tens  o nos cabos de sa  da. Sugere-se seguir as opera   es listadas abaixo enquanto o carregador fornece a corrente m  xima.

6. Me  a a tens  o nos parafusos da barra de sa  da do carregador de baterias (perto da tampa).
7. Me  a a tens  o nos pinos da bateria.
8. Calcule a diferen  a entre os dois valores lidos nos pontos 1 e 2 para obter a queda da tens  o a compensar.
9. Pressionar brevemente o bot  o MODE (ROLL) at   chegar ao valor de tens  o mais pr  ximo ao desejado:    poss  vel fazer o ROLL dos par  metros entre 0,0V e 1,5V em passo de 0,1V.
10. Pressionar longamente o bot  o MODE (ENTER) para confirmar e aceitar a mudan  a.

Indicador visual

Para indicar o estado da carga e em que fase se encontra o CB (carregador de baterias), utiliza-se o seguinte c  digo do indicador visual:



FASE	LED VERMELHO	LED VERDE
Fase 1	Ligado	Desligado
Fase 2	Ligado + piscadas	Desligado
Fase 3	Ligado (firmware CB: Desligado)	Ligado + piscadas
Fase 4	Ligado + piscadas (firmware CB: Desligado)	Ligado + piscadas (firmware CB: Ligado)
Fase 5 / Fase 6	Desligado	Ligado + piscadas (firmware CB: Ligado)
Final da carga	Desligado	Ligado

No caso em que se utilize a visualiza   o remota mediante LED bicolor (AUX F – Pin 1 e 2), utiliza-se o seguinte c  digo:

FASE	VERMELHO	VERDE	AMARILLO
Fase 1	Ligado	Desligado	Desligado
Fase 2	Ligado + piscadas	Desligado	Desligado
Fase 3	Desligado	Desligado	Ligado
Fases 4 - 5 – 6 e Final de carga	Desligado	Ligado	Desligado
S/S ou alarme	Desligado	Desligado (firmware CB: Ligado + piscadas)	Desligado

IMPORTANTE: o equipamento pode indicar falha de alguma fase ap  s escolhida a curva

Seleção da Curva de Carga

O botão MODE pode ser pressionado em duas modalidades:

1. Pressão longa (pelo menos 1 segundo): durante a programação do Carregador, tem o significado de ENTER;
2. Pressão breve (menos de 1 segundo): durante a programação do Carregador, tem o significado de ROLL.

Programação:

1. Ligar o Carregador com o botão MODE pressionado.
2. **ROLL:** seleção da tipologia do **Nó**. Escolhendo um valor específico de acordo com o seguinte:
Firmware CB ()*
 - Digitar um valor entre 1 e 125. O nó 126 está proibido porque vai força o dispositivo em modalidade de programação.
 - Nó de 10 indica um carregador MASTER (usado em rede com um ou mais SLAVES)
 - As unidades de 1 a 9 indicam a identificação do SLAVE (usado junto com um MASTER)
 - Unidades 11-125 indicar um CB tipo STAND-ALONE (usado singularmente)*Todos os outros firmware (*)*
 - 0 indica um Carregador do tipo MASTER (usado em rede com um ou mais SLAVES).
 - de 1 a 8 indica a Identificação do SLAVE (usado junto com um MASTER).
 - 9 indica um Carregador do tipo STAND-ALONE (usado singularmente).
3. **ENTER:** confirmação da tipologia do **Nó**. Inicia a seleção do **Tipo de bateria** (tipo Pb-Acid corresponde a BA1 ou Pb-Gel que corresponde a BA2).
4. **ENTER:** confirmação do **Tipo de bateria**: passa-se ao nível para a seleção da **Curva de carga**.
5. **ROLL:** seleção da **Curva de carga** desejada.
Existem à disposição quatro tipologias de curva de carga:
 - a. CU1: curva IU1A com equalização e manutenção durante o fim de semana;
 - b. CU2: curva IU1U2ob;
 - c. CU3: Gerador - alimentador;
 - d. CU4: Curva programável (por ex. *dessulfatação no modelo padrão*).
 - e. CU5: desulfatação
7. **ENTER:** confirmação da **Curva de carga**. Inicia a seleção da **Capacidade**.
8. **ROLL:** seleção da **Capacidade**.
Partindo de um valor nominal e mediante o ROLL se pode escolher um valor compreendido entre 50% e 140% do valor nominal em passos de 10%. No display, se visualiza a capacidade escolhida naquele momento.
9. **ENTER:** confirmação da **Capacidade**. Inicia a seleção do **Tempo de carga** (em horas).
10. **ROLL:** seleção do **Tempo de carga**.
Partindo de um **Tempo de carga** aconselhado (em função da capacidade escolhida no nível anterior): este tempo só pode ser aumentado até no máximo 20 horas.
11. **ENTER:** confirmação do **Tempo de carga**: o Carregador passa para a modalidade stand-by à espera que os cabos de saída sejam conectados aos pinos da bateria (se as conexões se realizaram antes de iniciar a programação, terminado este último ponto, o Carregador começa a funcionar imediatamente).
12. **ROLL:** seleção de compensação térmica sazonal (só para o firmware CB)
O carregador tem três diferentes algoritmos de compensação térmica sazonal, que permitem adicionar ou subtrair um valor fixo de tensão de saída durante as fases 1 e 2. A compensação térmica sazonal pode ser efetuada apenas se a compensação térmica, através do sensor de temperatura externa, não está ativado. As seleções possíveis são:
 - a. Std: suplemento de compensação padrão; compensações adicionais não são calculadas. Isto significa que se a compensação de temperatura através do sensor externo estiver ativado, o carregador funcionará no algoritmo de correção usual (5mV/cell ° C), ao contrário nenhuma compensação será calculada.
 - b. Hot : compensação sazonal para o calor, correção de -40 mV / cell
 - c. Col: compensação sazonal para o frio, correção 100 mV / cell
13. **ENTER:** Confirma a compensação térmica sazonal.
14. O carregador muda para a modalidade de stand-by à espera dos fios de saída estejam ligados aos pólos da bateria (se as conexões são feitas antes de iniciar a programação, terminado este último ponto, o carregador começa trabalhar imediatamente).

Atenção: No caso de acontecer um erro em qualquer uma das fases da programação, desligue o Carregador mediante o interruptor rotativo ON-OFF, volte a ligá-lo com o botão MODE pressionado e repita a programação desde o início.

(*) Nota : O tipo de carregador de firmware é determinado por o quinto e sexto dígito do código do produto, por exemplo G9ISCB - 07GRXX

(**) Nota: No firmware CB , a seleção da curva de carga ocorre antes do tipo de bateria

Seleção e uso do Atraso de Carga (se o visor está presente-só firmware CB)

Para definir um atraso entre a conexão da bateria e o início da carga:

1. Efetuar uma longa pressão no botão MODE durante o estado de espera do carregador (bateria desligada, o display apresenta três pontos) . O visor apresenta escrito " dLY "
2. **ROLL:** seleção do **Atraso de carga**, expresso em horas e dezenas de minutos (por exemplo " 1.3H " significa uma hora e trinta minutos de atraso ")
3. **ENTER :** Confirma do **Atraso de carga**.

Cada vez que uma baterias estiver ligada, o carregador irá mostrar uma mensagem brilhante indicando as horas e as dezenas de minutos que faltam ao começo da da carga (no formato " - hm" , onde h são as horas e m são as dezenas de minutos).

É possível saltar o atraso e partir imediatamente com a carga pressionando no botão MODE durante a execução do atraso .

No caso de desconexão da bateria durante a execução do atraso, o carregador volta ao estado de spera.

Indicação de Revisão Firmware (se o visor está presente-só firmware CB)

Quando o carregador estiver ligado, o visor apresenta escrito " Fir " seguido por um número. Isto corresponde à revisão do firmware : por exemplo, " 1,03 " significa CURVA CB revisão 1.03 .

Alarmes

Quando for verificada uma situação de alarme ocasionando o bloqueio da carga, no instrumento digital visualiza-se a informação correspondente segundo o seguinte código:

<A> <código de alarme expresso com 2 cifras>

Os códigos dos alarmes estão indicados na tabela a seguir:

CODIGO DISPALY	TIPO DE ALARME	BLOQUEIO CB	DESCRIÇÃO
1	ERRO #1 em Lógica	Sim	Problema na leitura da corrente
2	CAN BUS RUIM (KO)	Não	Problema de comunicação CAN
3	SEGURANÇA	Sim	Mau funcionamento na lógica
5	ALTA TEMPERATURA BATERIA	Temporário	Temperatura em bateria superior a 55°C
6	FALTA FASE	Temporário	Falta uma das 3 fases
7	SOBRECORRENTE	Temporário	Excesso de intensidade
8	ALTA TEMPERATURA	Sim	Temperatura alta do carregador (CB)
9	TENSÃO ERRADA	Sim	Falha interna
10	TEMPO ULTRAPASSADO	Sim	Final de Fase 1 por excesso de tempo
11	ALTA DESCARGA	Não	Bateria muito descarregada
12	DESCARGA PROFUNDA	Não	Bateria descarregada profundamente
13	BATERIA DESLIGADA	Temporário	Desconexão de bateria durante a carga
14	AVARIA EM BOMBA	Não	Mau funcionamento da bomba de ar
15	SENSOR DE TEMPERATURA MAL	Não	Sonda térmica em bloque
16	FALHA DE LÓGICA #2	Temporário	Interrupção do setor de rede
17	FLASH CHECKSUM	Sim	Flash do microprocessador fora de funcionamento
18	EEPROM KO	Sim	Problema na comunicação com o EEPROM
21	LOGIC FAILURE #3	Sim	A tensão de saída excedeu o limite de segurança
29	CLOCK BATTERY OFF	Não	Relógio Bateria descarregada
30	NODE RESET	Sim	O CAN foi impostado com o valor de 126, ou seja o valor de reset.

Note:

A05: a carga continua quando a temperatura da bateria chega a um valor inferior aos 50°C.

A11: sinalização de aviso do estado da bateria. A carga, neste caso, inicia-se normalmente.

A12: sinalização de aviso do estado da bateria. Pressionando o botão MODE, inicia-se uma fase de dessulfatação seguida pela carga padrão.

A15: Se a sonda térmica entrar em bloque, o carregador se comporta como se a sonda térmica não estivesse presente, sinalizado o aviso A15 no display.

Todos os alarmes temporários permitem o reinício do funcionamento do carregador, no caso em que as condições de alarme tenham acabado.

Todos os alarmes, excepto los que son temporales, emitem também um sinal sonoro.



CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOMBA DE AR

Versão padrão

A bomba de ar dá origem a uma mistura do ácido no interior da bateria através de um bombeamento de ar de vazão constante. A bomba de ar é controlada através do carregador por um contato auxiliar (normalmente AUX1). Durante toda a carga, a bomba injeta ar segundo as especificações da bateria.

Versão com sensor de pressão

Conjuntamente com as características da versão padrão, esta versão está equipada com um circuito eletrônico completo de sensor térmico. No início do processo de carga, o sensor verifica que a pressão do circuito está compreendida entre uma janela definida por um valor mínimo e outro máximo (ver tabela abaixo). Em caso de anomalia, o carregador mudará o fator de carga realizando uma carga independente sem controlar a bomba



Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de Baixa Tensão 2014/35/EU e a diretiva de EMC 2014/30/EU e suas modificações posteriores.



UWAGA Nie zdejmować pokrywy: niebezpieczeństwo porażenia prądem. Należy zwrócić się do upoważnionego personelu. Przed podłączeniem lub odłączeniem złączy do baterii, należy wyłączyć zasilanie elektryczne.



Podczas funkcjonowania urządzenia, niektóre części mogą nagrzewać się do wysokich temperatur.



Przed skorzystaniem z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy sprawdzić czy wybrana krzywa ładowania nadaje się do typu akumulatora, który będzie ładowany.



Produktowi szkodzi wilgoć: należy zainstalować go w taki sposób, by uniknąć przypadkowego kontaktu z cieczą.

Objaśnienie symboli graficznych:



Ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz obudowy produktu; napięcie to może być wystarczające, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym przebiegających w pobliżu osób.



Powiadamia użytkownika o istnieniu ważnych instrukcji użytkowania i konserwacji (serwisu), znajdujących się w dokumentach dołączonych do produktu.



Ostrzega użytkownika, że niektóre powierzchnie kontaktu mogą osiągać wysokie temperatury.



Ostrzega użytkownika, że produktowi szkodzi wilgoć.

Urządzenie jest objęte gwarancją. Odpowiedni certyfikat gwarancyjny został dołączony do instrukcji obsługi. W razie jego braku należy zwrócić się do sprzedawcy.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są własnością spółki ZIVAN S.r.l., która zastrzega sobie prawo udostępniania ich na wyłączny użytek swoich klientów. Żadne inne wykorzystanie nie jest dozwolone bez pisemnej zgody wydanej przez ZIVAN S.r.l.

Spółka ZIVAN S.r.l. nie odpowiada za nieścisłości związane z błędami w druku lub w zapisie, jakie mogą występować w niniejszej instrukcji.

Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za niezbędne lub przydatne, także w interesie użytkowników, i które nie mają wpływu na istotne cechy funkcjonalności i bezpieczeństwa.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Stacja ładowująca do akumulatorów NG5-7-9 to urządzenie elektroniczne wyłącznie do użytku profesjonalnego, zaprojektowane w celu umożliwienia ładowania różnego typu baterii, w zależności od zainstalowanego oprogramowania sprzętowego. W zależności od zastosowania i zainstalowanego oprogramowania sprzętowego, dozwolone jest stosowanie jako źródła zasilania.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

Stacja ładowująca do akumulatorów NG5-7-9 została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i niezawodną pracę. Aby jednak uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia ładowarki, zaleca się przestrzeganie następujących podstawowych środków ostrożności:

- Dokładnie przeczytaj polecenia dotyczące instalacji zawarte w niniejszej instrukcji. Przechowuj instrukcję w pewnym miejscu, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.
- Niniejsze urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem: jeśli ładowarka jest wyposażona we wtyczkę, należy podłączyć ją wyłącznie do uziemionego gniazda, zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Nie dotykaj nieizolowanych części złącza wyjściowego lub nieizolowanych biegunów baterii.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający znalazł się w pozycji, w której będzie przeszkadzał. Gdy kabel zużyje się lub zostanie uszkodzony, natychmiast go wymień.
- Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub jeśli samo urządzenie zostało uderzone, przewróciło się lub zostało w inny sposób uszkodzone. Jeśli konieczna jest jakakolwiek naprawa, zwróć się do wykwalifikowanego i upoważnionego personelu.
- Ładowarka posiada urządzenie zapewniające bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczną: czteropinową wtyczkę z uziemieniem, którą można podłączyć tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie jest możliwe włożenie wtyczki do gniazda, jest bardzo prawdopodobne, że dostępne gniazdo jest starego typu i nie posiada uziemienia. W takim przypadku należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany gniazda. Nie zaleca się używania adapterów do rozwiązania problemu z uziemieniem.
- W przypadku korzystania z przedłużacza lub listwy zasilającej, sprawdź, czy urządzenie to obsługuje całkowitą ilość potrzebnego prądu.
- Nie używaj do ładowania baterii bez możliwości doładowania.
- Nie należy używać do ładowania akumulatorów zainstalowanych w samochodach z silnikami paliwowymi.
- Sprawdź, czy napięcie znamionowe akumulatora, który ma być ładowany, jest takie samo, jak wskazano na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Należy sprawdzić czy wybrana krzywa ładowania nadaje się do typu akumulatora, który będzie ładowany. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego wyboru krzywej ładowania, prowadzącej do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora.
- Aby naładować akumulatory ołowiowe: UWAGA: Gazy wybuchowe - Nie dopuszczać do tworzenia się płomieni i iskier. - Akumulator należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
- Upewnij się, że w obszarze wokół ładowarki nie ma łatwopalnych materiałów.
- Jeśli ładowarka nie działa prawidłowo lub jest uszkodzona, należy natychmiast odłączyć ją od gniazdka ściennego i od gniazdka baterii i skontaktować się ze sprzedawcą.
- Nie należy dokonywać prób naprawy stacji ładowującej. Otwarcie pokrywy wiąże się z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem złączy do akumulatora, należy wyłączyć zasilanie elektryczne (korzystając z wyłącznika) lub zatrzymać ładowanie.


Instrukcje instalacji

- Niniejsze urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy wykonywać działań na ładowarce kiedy jest ona podłączona do sieci zasilania. Zawsze odłączaj ładowarkę od prądu przed wykonaniem wszelkiej interwencji
- Nie dokonuj zmian w ładowarce ani nie naprawiaj jej: operacje te mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel.
- Wykwalifikowany personel jest upoważniony wyłącznie do postępowania wedle instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Każda inna operacja jest zabroniona.
- Ustaw ładowarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że w obszarze wokół ładowarki nie ma łatwopalnych materiałów.
- Aby uniknąć przegrzania, upewnij się, że żaden otwór nie jest zasłonięty. Nie ustawiaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła. Upewnij się, że wokół ładowarki jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić odpowiednią wentylację i łatwy dostęp do gniazd kablowych.
- Aby naładować akumulatory ołowiowe: UWAGA: Gazy wybuchowe - Nie dopuszczać do tworzenia się płomieni i isker. - Akumulator należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
- Sprawdź, czy dostępne zasilanie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki. W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną.
- W celu ochrony przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli używany jest wyłącznik różnicowoprądowy, zalecamy korzystanie z urządzenia klasy B. **UWAGA:** W przypadku awarii ładowarka może generować pulsujące prądy upływowe z elementami prądu stałego.
- Ładowarka posiada urządzenie zapewniające bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczną: czteropinową wtyczkę z uziemieniem, którą można podłączyć tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie jest możliwe włożenie wtyczki do gniazda, jest bardzo prawdopodobne, że dostępne gniazdo jest starego typu i nie posiada uziemienia. W takim przypadku należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany gniazda. Nie zaleca się używania adapterów do rozwiązania problemu z uziemieniem.
- Aby uniknąć spadków napięcia i tym samym zapewnić pełne naładowanie akumulatora, przewody wyjściowe powinny być możliwie jak najkrótsze i o przekroju odpowiednim do prądu wyjściowego.
- Po instalacji upewnij się, że wszystkie otwory w ładowarce są dobrze zamknięte.

Instrukcje konserwacji


Upewnij się, że terminale podłączenia akumulatora są czyste i dobrze zamocowane.

Wizualizacje



Narzędzie cyfrowe

Jeśli chcesz wyregulować wartość kompensacji dokonanej przez ładowarkę w celu zrównoważenia spadku napięcia na kablach, postępuj zgodnie z procedurą "Programowanie kompensacji spadku napięcia na kablach wyjściowych", przedstawioną poniżej.



Narzędzie cyfrowe wyświetla po kolei następujące parametry:

- **NAPIĘCIE** na akumulatorze (dwukolorowa dioda LED, czerwony na górze).
- **PRĄD** dostarczany przez ładowarkę (dwukolorowa dioda LED, czerwony na dole).
- **CZAS** w godzinach pozostałych do zakończenia ładowania (dwukolorowa dioda LED, zielony na górze).
- **Ah** dostarczone (dwukolorowa dioda LED, zielony na dole).
- **URZĄDZENIA** połączone (nie świeci się żadna dwukolorowa dioda LED - tylko w ładowarkach typu MASTER).

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku MODE, sekwencja parametrów jest blokowana: na ekranie utrzymuje się ostatnie wyświetlenie. Po kolejnym naciśnięciu przycisku MODE, następuje powrót do sekwencji parametrów.


Programowanie kompensacji spadku napięcia na kablach wyjściowych.

Jeśli podczas ładowania przytrzyma się przez dłuższą chwilę przycisk MODE, można wejść do menu programowania kompensacji spadku napięcia na kablach. Zaleca się wykonywanie opisanych poniżej operacji gdy ładowarka dostarcza maksymalny prąd.

6. Zmierzyć napięcie na szynach prądowych wyprowadzenia ładowarki (w pobliżu osłony).
7. Zmierzyć napięcie na biegunach akumulatora.
8. Odejmij wartość z punktu 2 od wartości z punktu 1, aby otrzymać wartość spadku napięcia do kompensacji.
9. Naciskaj krótko przycisk MODE (ROLL), aż osiągniesz wartość napięcia najbliższą żądanej: możesz ustawić ROLL parametrów pomiędzy 0,0 V i 1,5 V w odstępach 0,1 V.
10. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (ENTER), aby potwierdzić.

Światła

Aby wskazać stan naładowania, a także aktualną fazę ładowarki, używa się następujących kodów świateł:



FAZA	CZERWONA DIODA	ZIELONA DIODA
Faza 1	Włączona	Wylłączona
Faza 2	Włączona z krótkimi przerwami	Wylłączona
Faza 3	Włączona (oprogramowanie sprzętowe CB: wylłączona)	Włączona z krótkimi przerwami
Faza 4	Włączona z krótkimi przerwami (oprogramowanie sprzętowe CB: Wylłączona)	Włączona z krótkimi przerwami (oprogramowanie sprzętowe CB: Wylłączona)
Faza 5 / Faza 6	Wylłączona	Włączona z krótkimi przerwami (oprogramowanie sprzętowe CB: Wylłączona)
Koniec ładowania	Wylłączona	Wylłączona

W przypadku korzystania z wizualizacji zdalnej za pomocą dwukolorowego wskaźnika LED (AUX F - Pin 1 i 2), odwołuj się do następującego kodu:

FAZA	CZERWONY	ZIELONY	ŻÓŁTY
Faza 1	Włączona	Wylłączona	Wylłączona
Faza 2	Włączona z krótkimi przerwami	Wylłączona	Wylłączona
Faza 3	Wylłączona	Wylłączona	Wylłączona
Fazy 4 - 5 - 6 i Koniec ładowania	Wylłączona	Wylłączona	Wylłączona
S/S lub alarm	Wylłączona	Wylłączona (oprogramowanie sprzętowe CB: wylłączona z krótkimi przerwami)	Wylłączona

Uwaga: w zależności od wybranej krzywej ładowania niektóre fazy mogą być niedostępne.

Wybór Krzywej Ładowania

Przycisk MODE można naciskać na dwa sposoby:

3. Naciśnięcie z przytrzymaniem (co najmniej przez 1 sekundę): podczas programowania ładowarki ma funkcję ENTER;
4. Naciśnięcie krótkie (krócej niż przez 1 sekundę): podczas programowania ładowarki ma funkcję ROLL.

Programowanie:

3. Włączyć ładowarkę poprzez przytrzymanie przycisku MODE.
4. **ROLL:** wybór numeru **Węzła**. Wybierz jedną z podanych niżej wartości:
Oprogramowanie CB ()*:
 - Wprowadź wartość pomiędzy 1 a 125. Węzeł 126 jest zabroniony: zmusza on ładowarkę do wejścia w tryb programowania.
 - Węzeł 10 odnosi się do ładowarki typu MASTER (używanej w sieci jednego lub więcej urządzeń podległych, SLAVE).
 - Węzły od 1 do 9 odnoszą się do urządzenia podległego SLAVE (używanego razem z MASTER).
 - Węzły od 11 do 125 oznaczają ładowarkę typu STAND-ALONE (używaną samodzielnie).
 - *Wszystkie inne wersje oprogramowania (*)*:
 - Węzeł 10 odnosi się do ładowarki typu MASTER (używanej w sieci jednego lub więcej urządzeń podległych, SLAVE).
 - Węzły od 1 do 8 odnoszą się do urządzenia podległego SLAVE (używanego razem z MASTER).
 - Węzeł 9 oznacza ładowarkę typu STAND-ALONE (używaną samodzielnie).
15. **ENTER:** potwierdza numer **Węzła**. Rozpoczyna wybór **Rodzaju akumulatora**.
16. **ROLL:** wybór **Rodzaju akumulatora**.
 Wybierz BA1 dla akumulatorów ołowiowo-kwasowych, BA2 dla akumulatorów żelowych.
17. **ENTER:** potwierdzenie **Rodzaju akumulatora**. Rozpoczyna wybór **Krzywej ładowania**.
18. **ROLL:** wybór żądanej **Krzywej ładowania**.
 Dostępnych jest maksymalnie 5 rodzajów krzywej ładowania:
 - a. CU1: krzywa IU1a z wyrównaniem i konserwacją podczas weekendu;
 - b. CU2: krzywa IU1U2ob;
 - c. CU3: krzywa Generadora;
 - d. CU4: krzywa Programowalna
 - e. CU5: krzywa Odsiarczania
19. **ENTER:** potwierdzenie **Krzywej ładowania**. Rozpoczyna wybór **Pojemności**.
20. **ROLL:** wybór **Pojemności**.
 Zaczyna się od wartości nominalnej i poprzez ROLL wybiera się wartość pomiędzy 50% a 140% wartości nominalnej w krokach co 10%. Na ekranie wyświetlana jest pojemność wybrana w danym momencie.
21. **ENTER:** potwierdzenie **Pojemności**. Rozpoczyna sekcję **Czasu ładowania**.
22. **ROLL:** wybór **Czasu ładowania**.
 Wychodzi się od zalecanego **Czasu ładowania** (funkcja pojemności wybranej na poprzednim poziomie), wyrażonego w godzinach; czas ten można wyłączyć zwiększając, aż do maksymalnej wartości 20 godzin.
23. **ENTER:** potwierdzenie **Czasu ładowania**. W *oprogramowaniu CB (*)*, rozpoczyna się sekcja **Sezonowa kompensacja termiczna**, podczas gdy w wszystkich innych rodzajach *oprogramowania (*)* przechodzi się do punktu 14.
24. **ROLL:** wybór **Sezonowej kompensacji termicznej** (*tylko oprogramowanie (*)*).
 Ładowarka oferuje trzy różne algorytmy sezonowej kompensacji termicznej, za pomocą których dodaje się lub odejmuje stałą wartość napięcia wyjściowego podczas faz 1 i 2. Należy zauważyć, że sezonowa kompensacja termiczna realizowana jest jedynie w przypadku dezaktywacji kompensacji termicznej za pomocą sondy zewnętrznej. Możliwe opcje to:
 - a. Std: Kompensacja standardowa; nie oblicza się dodatkowych kompensacji. Oznacza to, że jeśli za pomocą sondy zewnętrznej aktywowana zostaje kompensacja termiczna, ładowarka wykorzysta jedynie algorytm korekcyjny (np. 5 mV/ogniwo °C), w przeciwnym razie nie jest obliczana żadna kompensacja.
 - b. Hot: Sezonowa kompensacja pór ciepłych; korekcja o -40 mV/ogniwo
 - c. CoL: Sezonowa kompensacja pór zimnych; korekcja o +100 mV/ogniwo
25. **ENTER:** potwierdzenie **Sezonowej kompensacji termicznej**.
26. Ładowarka wchodzi w tryb oczekiwania, aż kable wyjściowe zostaną podłączone do zacisków akumulatora (jeśli zostały one podłączone przed rozpoczęciem programowania, po zakończeniu punktu 14 ładowarka automatycznie zaczyna pracę).

Uwaga: jeśli w jakimkolwiek punkcie programowania dojdzie do błędu, należy wyłączyć ładowarkę za pomocą przełącznika rotacyjnego ON-OFF, włączyć ją ponownie poprzez przytrzymanie przycisku MODE i rozpocząć punkty programowania od początku.

(*) **Uwaga:** rodzaj oprogramowania ładowarki określony jest w piątej i szóstej cyfrze kodu produktu. Np.: G9ITCB-07GRXX.

(**) **Uwaga:** w oprogramowaniu CB wybór **Krzywej ładowania** następuje przed wyborem **Rodzaju akumulatora**

Wybór i używanie Opóźnienia ładowania (jeśli jest dostępne na ekranie - tylko w oprogramowaniu CB)

Aby zaprogramować opóźnienie między podłączeniem akumulatora a faktycznym rozpoczęciem ładowania:

4. Naciśnij długo przycisk MODE, gdy ładowarka znajduje się w trybie oczekiwania (akumulator odłączony, na wyświetlaczu pojawiają się trzy kropki). Na wyświetlaczu pojawia się słowo "dLY"
5. **ROLL:** wybór **Opóźnienia ładowania**, wyrażony w formacie godzin i dziesiątek minut (np. "1,3h" oznacza jedną godzinę i trzydzieści minut opóźnienia)
6. **ENTER:** potwierdzenie **Opóźnienia ładowania**.
 Za każdym razem gdy podłączony zostanie akumulator, ładowarka wyświetli migający komunikat wskazujący godziny i dziesiątki minut, jakie pozostały do rozpoczęcia ładowania (w formacie "-h,m", gdzie *h* oznacza godziny, a *m* dziesiątki minut).
 Możliwe jest również pominąć opóźnienia i rozpoczęcie ładowania natychmiast, naciskając długo przycisk MODE kiedy ładowarka jest w trybie opóźnienia.

Jeśli, podczas gdy ładowarka jest w trybie opóźnienia, dojdzie do rozłączenia akumulatora, ładowarka wróci do trybu oczekiwania.

Wskazanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego (jeśli występuje wyświetlacz - tylko oprogramowanie CB)

Po włączeniu ładowarki na ekranie pojawia się napis "Fir", po którym następuje liczba. Liczba odpowiada wersji oprogramowania: na przykład "1.03" oznacza CURVA CB wersja 1.03.

Alarmy

W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej, która powoduje zablokowanie ładowania, odpowiednie informacje są wyświetlane na narzędziu cyfrowym zgodnie z poniższym kodowaniem:

<A> <kod alarmu wyrażony w 2 cyfrach>

Kodowanie alarmów wskazano w poniższej tabeli:

Wyświetlany kod	Nazwa Alarmu	Blokada ładowarki	Opis
1	BŁĄD LOGIKI #1	Tak	Problem występuje w układzie generowania i pomiaru prądu (wyłączyć i włączyć ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
2	CAN BUS KO	Nie	Problem komunikacji CAN (sprawdź komunikację CANBUS).
3	WATCHDOG	Tak	Problem na płycie logicznej (wyłącz i włącz ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
5	WYSOKA TEMPERATURA AKUMULATORA	Tymczasowo	Temperatura akumulatora przekracza 55°C (ładowarka wznowia pracę kiedy temperatura zejdzie poniżej 50°C).
6	BRAK FAZY	Tymczasowo	Brak jednej z trzech faz wejściowych (sprawdź, czy wszystkie trzy fazy są połączone z ładowarką lub skontaktuj się z działem obsługi klienta).
7	PRZEPIĘCIE	Tymczasowo	Nietypowe pobieranie prądu (ładowarka wznowia pracę po 3 sekundach. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
8	WYSOKA TEMPERATURA	Tak	Wysoka temperatura wewnętrzna (wyłącz i włącz ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
9	NIEWŁAŚCIWE NAPIĘCIE	Tak	Problem występuje w układzie pomiaru napięcia (wyłącz i włącz ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
10	PRZEKROCZENIE CZASU	Tymczasowo	Koniec fazy 1 z powodu przekroczenia limitu czasu (sprawdź, czy ładowarka jest kompatybilna z użytym typem akumulatora - odłącz akumulator).
11	NADMIERNE ROZŁADOWANIE	Nie	Akumulator pozostaje w stanie nadmiernego rozładowania
12	GŁĘBOKIE ROZŁADOWANIE	Nie	Akumulator pozostaje w stanie głębokiego rozładowania
13	BŁĄD POŁĄCZENIA	Tymczasowo	Problem podłączenia kabli wyjściowych. Odłącz akumulator i poczekaj, aż ekran pokaże 3 kropki przed podłączeniem nowego akumulatora
14	BŁĄD POMPY	Nie	Niewłaściwe działanie pompy powietrza
15	CZUJNIK TERMICZNY KO	Nie	Usterka czujnika temperatury
16	BŁĄD LOGIKI #2	Tymczasowo	Spadek napięcia sieciowego (ładowarka wznowia pracę po 3 sekundach. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
17	SUMA KONTROLNA FLASH	Tak	Usterka pamięci flash (wyłącz i włącz ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta)
18	EEPROM KO	Tak	Problem komunikacji z EEPROM (wyłącz i włącz ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
21	BŁĄD LOGIKI #3	Tak	Napięcie wyjściowe przekroczyło granicę bezpieczeństwa (wyłącz i włącz ponownie ładowarkę. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z biurem obsługi klienta).
29	BATERIA ZEGARA OFF	Nie	Bateria zegara rozładowała się lub została wyjęta (jeśli bateria jest rozładowana, skontaktuj się z biurem obsługi klienta)
30	RESET WĘZŁA	Tak	Węzeł CAN został ustawiony na wartość 126, czyli wartość zabronioną (ładowarka wymusza ponowne ustawienie parametrów programowania opisanych na poprzedniej stronie)

Uwaga:

A05: ładowanie jest wznowiane kiedy temperatura akumulatora spadnie poniżej 50°C.

A11: komunikat dotyczący stanu akumulatora. Po potwierdzeniu za pomocą przycisku MODE rozpoczyna się faza odsiarczania, po której następuje normalne ładowanie.

A12: komunikat dotyczący stanu akumulatora. Ładowanie rozpoczyna się jednak normalnie.

A15: Jeśli czujnik temperatury jest uszkodzony, ładowarka zachowuje się tak jakby czujnika temperatury nie było, sygnalizując A15 na ekranie.

Wszystkie alarmy tymczasowe pozwalają na ponowne włączenie się ładowarki po usunięciu przyczyn alarmu.

Każdemu alarmowi, za wyjątkiem tych, które nie zatrzymują pracy urządzenia, towarzyszy sygnał dźwiękowy.

DODATKOWE PARAMETRY Z POMPA POWIETRZA

Wersja standardowa

Pompa powietrza powoduje przemieszanie cieczy wewnątrz akumulatora poprzez stałe pompowanie powietrza.

Pompa powietrza sterowana jest przez ładowarkę za pomocą dodatkowego stycznika (zazwyczaj AUX1).

Przez cały czas trwania ładowania, zgodnie ze specyfikacją akumulatora, przeprowadzany jest cykl wtrysku powietrza.

Wersja z czujnikiem ciśnienia

Oprócz cech charakterystycznych wersji standardowej, dodatkowo występuje układ elektroniczny wyposażony w czujnik ciśnienia.

Na początku procesu ładowania czujnik sprawdza czy ciśnienie w obwodzie znajduje się w zakresie zdefiniowanym przez wartość minimalną i maksymalną (patrz tabela poniżej). W przypadku anomalii, ładowarka zmieni współczynnik ładowania poprzez przeprowadzenie ładowania bez konieczności kontrolowania pompy powietrza



Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy EMC 2014/30/UE z późniejszymi zmianami.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNISCHE DATEN/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ PARAMETRY TECHNICZNE

Ta=25°C se non diversamente specificato/ Ta=25°C unless otherwise specified/ Ta=25°C si non spécifié/ Ta=25°C wenn nicht anders spezifiziert/ Ta=25°C excepto lo especificado/ Ta=25°C, se não estiver especificado/ Temp = 25°C jeśli nie podano inaczej.

Morsetti di Alimentazione/ Mains side/ Bornes d'alimentation/ Netzseitig/ Aspectos principales/ Aspectos principais/ Zaciski zasilania

Descrizione/ Description/ Description/ Beschreibung/ Descripción/ Descrição/ Opis	Simbolo/ Symbol/ Symbole/ Simbolo/ Simbolo/ Symbol	Condizioni di Test/ Test Condition/ Conditions de test/ Test Kondition/ Condición de test/ Condição de teste/ Warunki testowe	Valore/ Value/ valeurs/ Wert/ Valor/ Valor/ Wartość	Unità/ Unit/ Unité/ Unidad/ Unidade/ Jednostka
Tensione di Alimentazione trifase/ Supply Voltage Three-phase/ Tension d'alimentation/ Netzspannung/ Voltaje trifásico suministrado/ Tensão trifásica fornecida/ Napięcie zasilania trzy fazy	Vin	-	400 ± 15%	Veff
Frequenza/ Frequency/ Fréquence/ Netz-Frequenz/ Frecuencia/ Frequência/ Częstotliwość	f	-	50 ÷ 60	Hz
Corrente Massima assorbita per fase*/ Absorbed Maximum Current per phase/ Courant maximum absorbé/ Maximaler Eingangsstrom eff./ Máxima corriente absorbida por fase/ Máxima corrente absorvida por fase/ Maksymalny prąd pobierany na fazę	Ifmax	P = Pmax	Vedi valori di targa/ See identification label/ référer sur l'étiquette/ Auf dem Etikett/ Consulte la etiqueta/ Consulte a etiqueta/ Zobacz wartości znamionowe	Aeff
Picco iniziale di corrente/ Inrush Current Pic initial de courant/ Einschaltstrom/ Pico de corriente entrada inicial/ Pico de corrente entrada inicial/ Prąd rozruchowy	-	Vin=400Veff	< 2,5	A
Fattore di sfasamento/ Displacement Power Factor/ facteur de déphasage/ Verschiebungsfaktor/ Factor de desplazamiento de fase/ Fator de potência de desfaseamento/ Współczynnik przesunięcia fazowego	DPF/cosφ	P = Pmax	1	-
Fattore di potenza/ Power Factor/ Facteur de puissance/ Leistungsfaktor/ Factor de potencia/ Fator de potência/ Współczynnik mocy	PF	P = Pmax	0.95	-
Potenza Minima assorbita/ Absorbed Minimum Power/ Puissance minimale absorbée/ Minimale Leistungsaufnahme/ Mínima potencia absorbida/ Mínima potencia absorbida/ Minimalna moc pobierana	Pinmin	Carica terminata/ Charge terminée/ Ladeende/ Fin de carga/ Fin de carga/ Ładowanie zakończone	< 10	W
Potenza Massima assorbita/ Absorbed Maximum Power/ Puissance maximale absorbée/ Maximale Leistungsaufnahme/ Máxima potencia absorbida/ Máxima potência absorbida/ Maksymalna moc pobierana	Pinmax	P = Pmax	5 (NG5) 7 (NG7) 9 (NG9)	kW

Morsetti di Batteria/ Battery side/ Bornes de batterie/ Batterieseitig/ Aspectos de batería/ Aspectos de batería/ Zaciski Akumulatora

Descrizione/ Description/ Description/ Beschreibung/ Descripción/ Descrição/ Opis	Simbolo/ Symbol/ Symbole/ Simbolo/ Simbolo/ Symbol	Condizioni di Test/ Test Condition/ Conditions de test/ Test Kondition/ Condición de test/ Condição de teste/ Warunki testowe	Valore/ Value/ valeurs/ Wert/ Valor/ Valor/ Wartość	Unità/ Unit/ Unité/ Unidad/ Unidade/ Jednostka
Corrente di uscita/ Output current/ Courant de sortie/ Ausgangsstrom nom./ Corrente de saída/ Corrente de saída/ Prąd wyjściowy	I	-	Vedi curva/ See curve/ Voir courbe/ s. Kurve/ Ver curva/ Ver curva/ Patrz krzywa	-
Corrente Massima di uscita/ Maximum output current/ Courant maximum de sortie/ Maximaler Ausgangsstrom/ Corrente máxima saída/ Corrente máxima saída/ Maksymalny prąd wyjściowy	I1	Fase 1/ Phase 1/ Phase 1/ Phase 1/ Fase 1/ Fase 1/ Faza 1	Vedi curva/ See curve/ Voir courbe/ s. Kurve/ Ver curva/ Ver curva/ Patrz krzywa	A

NG5-7-9 CAN Bus Interface

Ondulazione della corrente di uscita/ Output current ripple/ Ondulation du courant de sortie/ Stromwelligkeit/ Ola de salida corriente/ Variação da corrente de saída/ Fluktuacja prądu wyjściowego	-	$I = I_1$	< 5%	-
Corrente assorbita/ Absorbed current/ Courant absorbé/ Ruhestrom/ Corrente absorbida/ Corrente absorvida/ Prąd pobierany	I_a	Apparecchiatura spenta/ Equipment turned off/ Appareil arrêté/ Gerät abgeschaltet/ Equipo apagado/ Equipamento desligado/ Urządzenie wyłączone	< 0.5	mA
Tensione di uscita/ Output voltage/ Tension de sortie/ Ausgangsspannung nom/ Voltaje de salida/ Tensão de saída/ Napięcie wyjściowe	U	-	Vedi curva/ See curve/ Voir courbe/ s. Kurve/ Ver curva/ Patrzą krzywa	-
Tensione Costante di uscita/ Constant output voltage/ Tension constante de sortie/ konstante Ausgangsspannung/ Voltaje constante de salida/ Tensão constante de saída/ Stałe napięcie wyjściowe	U1	Fase 2/Phase 2/ Phase 2/ Phase 2/ Fase 2/ Faza 2	Vedi curva/ See curve/ Voir courbe/ s. Kurve/ Ver curva/ Patrzą krzywa	V
Compensazione Termica della Tensione di uscita/ Thermal compensation of output voltage/ Compensation thermique de la tension de sortie/ Spannungsnachführung über Temperatur/ Compensación térmica del voltaje salida/ Compensação térmica da tensão de saída/ Kompensacja termiczna napięcia wyjściowego	dU1/dT	Fase 2/Phase 2/ Phase 2/ Phase 2/ Fase 2/ Faza 2	-5	mV/(°C·el)
Range di funzionamento della Sonda Termica/ Operating range of Temperature Sensor/ Gamme de fonctionnement de la sonde thermique/ Bereich des Temperatursensors/ Rango de operación del sensor temperatura/ Alcance de operação do sensor temperatura/ Zakres działania sondy termicznej	ΔT	-	da -20 a +50 from -20 to +50 de -20 en +50 von -20 bis +50 de -20 a +50 de -20 a +50	°C
Ondulazione della tensione di uscita/ Output voltage ripple/ Ondulation de la tension de sortie/ Ausgangs Spannungswelligkeit/ Rizado en el voltaje de salida/ Onda da tensão de saída/ Fluktuacja napięcia wyjściowego	-	$U = U_1$	< 1%	-
Potenza Massima fornita/ Maximum power supplied/ Puissance maximum fournie/ Max. Gleichleistung/ Máxima potencia suministrada/ Máxima potencia fornecida/ Maksymalna moc dostarczana	P_{max}	$U = U_1, I = I_1$	4800 (NG5) 6300 (NG7) 7700 (NG9)	W
Capacità di uscita/ Output capacity/ Capacité de sortie/ Ausgangskapazität/ Capacidad de salida/ Capacidade de saída/ Wydajność wyjściowa	C	-	Dipende dal modello/ Depend on the model/ Dépend du modèle/ modellabhängig/ Dependence del modelo/ Dependence del modelo (>0,2)/ W zależności od modelu	mF

Generali/ General/ Généralités/ Allgemein/ General/ Geral/ Ogólne

Descrizione/ Description/ Description/ Beschreibung/ Descripción/ Descrição/ Opis	Simbolo/ Symbol/ Symbole/Simbolo/ Símbolo/ Symbol	Condizioni di Test/ Test Condition/ Conditions de test/ Test Kondition/ Condición de test/ Condição de teste/ Warunki testowe	Valore/ Value/ valeurs/ Wert/ Valor/ Valor/ Wartość	Unità/ Unit/ Unité/ Unidad/ Unidade/ Jednostka
Range termico di funzionamento/ Operating range of temperature/ Gamme thermique de fonctionnement/ Temperaturbereich (Betrieb)/ Rango térmico de funcionamiento/ Alcance térmico de funcionamiento/ Zakres temperatur pracy	ΔT	-	da -20 a +50 from -20 to +50 de -20 en +50 von -20 bis +50 de -20 a +50 de -20 a +50 od -20 do +50	°C
Massima umidità relativa/ Relative humidity/ Humidité relative maximum/ Maximale relative Feuchtigkeit/ Humedad relativa máxima/ Umidade relativa máxima/ Maksymalna wilgotność względna	RH	-	90%	-
Frequenza di commutazione/ Switching frequency/ Fréquence de commutation/ Schaltfrequenz/ Frecuencia de oscilación interna/ Frequência de oscilação interna/ Częstotliwość przełączania	f_c	-	20 ± 5%	kHz

NG5-7-9 CAN Bus Interface

Rendimento/ Efficiency/ Rendement/ Wirkungsgrad/ Rendimiento/ Rendimento/ Wydajność	η	-	> 90%	-
Dimensioni massime/ Maximum size/ Dimensions maximales/ Abmessungen über alles/ Tamanho máximo/ Dimensões máximas/ Wymiary maksymalne	a×b×c	Senza cavi di collegamento/ Without cables/ Sans les câbles de raccordement/ ohne Anschlusskabel/ Sin cable conectado/ Sem cabo conectado/ Bez kabli połączeniowych	550×270×120	mm
Peso/ Weight/ Poids/ Gewicht/ Peso/ Peso/ Waga	-	Senza cavi di collegamento/ Without cables/ Sans les câbles de raccordement/ ohne Anschlusskabel/ Sin cable conectado/ Sem cabo conectado/ Bez kabli połączeniowych	9	kg
Grado di Protezione/ Enclosure class/ Type de protection/ Schutzklasse/ Carcasa externa (protección)/ Proteção externa/ Stopień ochrony	-	-	IP20	-

Protezioni e Sicurezza/ Protection and Safety/ Protection et sécurité/ Grenzwerte/ Protección e Seguridad/ Proteção e Segurança/ Ochrona i bezpieczeństwo

Descrizione/ Description/ Description/ Beschreibung/ Descripción/ Descrição/ Opis	Simbolo/ Symbol/ Symbole /Simbolo /Symbol	Condizioni di Test/ Test Condition/ Conditions de test/ Test Kondition/ Condición de test/ Condição de teste/ Warunki testowe	Valore/ Value/ valeurs/ Wert/ Valor/ Valor/ Wartość	Unità/ Unit/ Unité/ Unidad/ Jednost ka
Isolamento/ Insulation/ Isolement/ Isolierung/ Aislamiento/ Isolamento/ Izolacja	-	Morsetti di Alimentazione e di Batteria/ Mains to Battery side/ Bornes d'alimentation et bornes de batterie/ Netz zu Batterie/ Cable de alimentación y de batería/ Cabo de alimentação e de bateria/ Zaciski zasilania i Zaciski akumulatora	1250	V _{AC}
Isolamento/ Insulation/ Isolement/ Isolierung/ Aislamiento/ Isolamento/ Izolacja	-	Morsetti di Alimentazione e Terra/ Mains side to Earth/ Bornes d'alimentation et terre/ Netz zu Erde/ Cable de alimentación a tierra/ Cabo de alimentação devidamente aterrado na rede/ Zaciski zasilania i Uziemienie	1250	V _{AC}
Isolamento/ Insulation/ Isolement/ Isolierung/ Aislamiento/ Isolamento/ Izolacja	-	Morsetti di Batteria e Terra/ Battery side to Earth/ Bornes d'alimentation et terre/ Batterie zu Erde/ Bateria a tierra/ Bateria devidamente aterrada na rede/ Zaciski akumulatora i Uziemienie	1250	V _{AC}
Corrente di dispersione (Filtro EMC)/ Leakage current (EMC Filter)/ Courant de dispersion (Filtre EMC)/ rießstrom Fuga de corriente (Filtro EMC)/ Fuga de corrente (Filtro EMC)/ Prąd upływowy (filtr EMC)	I _L	Apparecchiatura alimentata/ Supplied equipment/ Appareil alimenté/ versorgtes Gerät/ Equipo suministrado/ Equipamento ligado/ Zasilane urządzenie	< 7	mA
Fusibili di ingresso/ Input fuses/ Fusible d'entrée/ Eingangs-Sicherung/ Fusible entrada/ Fusível entrada/ Bezpieczniki wejściowe	F1-F2-F3	-	A seconda del modello/ Depend on model/ Dépend du modèle/ Modellabhängig/ Depende del modelo/ Depende del modelo/ W zależności od modelu Max 25	A
Fusibile di uscita/ Output fuse/ Fusible de sortie/ Ausgangs-Sicherung/ Fusible salida/ Fusível saída/ Bezpiecznik wyjściowy	F5	-	Circa/ about/ environ/ etwa/ alrededor/ Por volta de/ Okolo 1,2×11	A
Tensione Minima di uscita per il funzionamento/ Minimum output voltage of operation/ Minimum tension sortie pour le fonctionnement/ Min. Anlaufspannung/ Mínima salida de voltaje de operación/ Mínima saída de tensão de operação/ Minimalne napięcie wyjściowe do pracy	-	All'accensione dell'apparecchiatura/ Equipment turn on/ Appareil alimenté/ Zuschaltung/ Equipo encendido/ Equipamento ligado/ Przy włączaniu urządzenia	1,5	V / el
Tensione Massima di uscita/ Maximum output voltage/ Maximum tension de sortie/ Maxim. Ausgangsspannung/ Máxima salida voltaje/ Máxima saída de tensão/ Maksymalne napięcie wyjściowe	Um	Fase 3/ Phase 3/ Phase 3/ Fase 3/ Fase 3/ Fase 3/ Faza 3 (IUIa - IUIUo)	Vedi Curva/ See curve/ Voir courbe/ s. Kurve/ Ver curva/ Ver curva/ Patrz krzywa	V

NG5-7-9 CAN Bus Interface

Inversione di polarità in uscita/ Reverse output polarity/ Inversion des polarités de sortie/ Verpolung/ Cambio de Polaridad en la Salida/ Mudança de Polaridade na Saída/ Odwrócenie biegunowości na wyjściu	-	Messa in funzione/ At the connection to the Battery/ À la mise en fonction/ Batterieanschluss/ En la conexión de batería/ Na conexão de bateria/ Podczas pracy	Protezione data dal fusibile/ Protection provided by fuse/ Protection par les fusibles/ via Sicherung Protección/ por Proteção por/ Ochrona zapewniana przez bezpiecznik F5	-
Protezione Termica dei semiconduttori (Temperatura di Allarme Termico)/ Thermal protection of semiconductors (Temperature of Thermal Alarm)/ Protection thermique des semi conducteurs (température d'alarme thermique)/ Temperaturbegrenzung Halbleiter (Temperatur Alarm)/ Protección térmica de Semiconductores (alarma de temperatura)/ Proteção térmica de Semicondutores (alarma de temperatura)/ Ochrona termiczna półprzewodników (Temperatura Alarmu termicznego)	-	Ta=55°C	100	°C
Prescrizioni di Sicurezza/ Safety Requirements/ Normes de sécurité/ Sicherheitsnormen/ Requerimientos de Seguridad/ Requerimentos de Segurança/ Przepisy bezpieczeństwa	-	EN60335-1, EN60335-2-29	-	-
Prescrizioni EMC/ EMC Requirements/ Normes EMC/ EMV Konformität/ Requerimientos EMC/ Requerimentos EMC/ Przepisy EMC	-	EN55011, EN61000-4-2, EN61000-4-4	-	-

AirPump

Caratteristiche tecniche / Technical Features / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Características técnicas / Características técnicas/ Parametry techniczne

Descrizione/ Description/ Description/ Beschreibung/ Descripción/ Descrição/ Opis	Simbolo/ Symbol/ Symbole/ Simbolo/ Simbolo/ Symbol	Condizioni di Test/ Test Condition/ Conditions de test/ Test Kondition/ Condición de test/ Condição de teste/ Warunki testowe	Valore/ Value/ valeurs/ Wert/ Valor/ Wartość	Unità/ Unit/ Unité/ Unidad/ Unidade/ Jednostka
Potenza assorbita dall'Air Pump / Power absorbed by the Air Pump / Puissance absorbée par la pompe air / Leistungsaufnahme der Elektrolytumwälzpumpe / Potencia absorbida por la bomba / Potência absorvida pela bomba/ Moc wejściowa pompy powietrza	P _{ap}	Air Pump comandato / Air Pump controlled / Brassage contrôlé / Elektrolytumwälzpumpe überwacht / Bomba de aire gobernada / Bomba de ar controlada/ Sterowana pompa powietrza	90	W
Fusibile di ingresso / Input fuse / Fusible d'entrée / Eingangssicherung / Fusible de entrada / Fusível de entrada/ Bezpiecznik wejściowy	-	Interno apparecchiatura / Equipment interns / Interne de l'appareil / Interne Sicherung / Interno en el equipo / Interno ao equipamento/ Wewnętrzne urządzenia	1,6	A
Dimensioni massime / Maximal dimensions / Dimensions maximales / Abmessung / Tamaño máximo / Dimensões/ Wymiary maksymalne	a×b×c	Senza cavi collegamento / Without connecting cables / Sans câbles de connexion / Ohne Kabel / Sin cables de conexión / Sem fios de conexão/ Bez kabli połączeniowych	657×267×22 6	mm
Peso / Weight / Poids / Gewicht / Peso / Waga	-	Senza cavi collegamento / Without connecting cables / Sans câbles de connexion / Ohne Kabel / Sin cables de conexión / Sem fios de conexão/ Bez kabli połączeniowych	17,5	kg
Portata d'aria* / Air Delivery* / Capacité d'air* / Luftmenge* / Capacidad de aire* / Capacidade de ar* Dostarczane powietrze*	Q	Air Pump comandato / Air Pump controlled / Brassage contrôlé / Gesteuert / Bomba de aire gobernada / Bomba de ar controlada/ Sterowana pompa powietrza	4÷13	l/min
Range di pressione valido / Available pressure range / Plage de pression disponible / Druckbereich / Gama de presión disponible / Gama de pressão disponível/ Zakres prawidłowego ciśnienia	Δp	Inizio carica / Starting charging point / Début de charge / Anfang der Ladung / Principio de la carga / Inicio da carga/ Początek ładowania	50÷250	mbar


* Per l'effettiva portata d'aria fare riferimento ai valori di targa / To know the effective air delivery please refer to the plate / Pour l'évaluation de l'effectif capacité d'air il faut se référer toujours aux valeurs de la plaque / Die benötigte Luftmenge ist von der Plattengröße abhängig / Para comprobar la efectiva capacidad de aire referirse a los valores de placa / Para comprovar a efetiva capacidade de ar, referir-se aos valores de placa / W celu uzyskania informacji o rzeczywistym przepływie powietrza należy zapoznać się z wartościami na tabliczce znamionowej.

NG5-7-9 CAN Bus Interface

Connessioni Ausiliari/ Auxiliary connection/ Connexions auxiliaires/ Hilfsanschlüsse/ Contactos auxiliares/ Contatos auxiliares/ Dodatkowe złącza

Connettore Micro-fit	
Pin N°	Description
1	Reserved
2	Pump pressure sensor
3	Reserved
4	Hardware S/S
5	GND
6	Not used
7	PPT100
8	NPT100
9	Green LED
10	GND
11	Red LED
12	Not used

CANBUS pinout	
Pin N°	Description
1	CAN low
2	CAN low
3	CAN negative
4	+12V (internal)
5	CAN high with termination (120Ω)
6	GND (internal)
7	CAN high
8	CAN high
9	CAN positive



Connettore	Pin N°	Descrizione
A	1-2	Reserved
	1-2	Reserved
B	3	Reserved
	4	Reserved
AUX	1	NC (normalmente chiuso) AUX 1
	2	COM (comune) AUX 1
	3	NO (normalmente aperto) AUX 1
	4	NC (normalmente chiuso) AUX 2
	5	COM (comune) AUX 2
	6	NO (normalmente aperto) AUX 2

Specifiche elettriche/ Electrical ratings/ Note électrique/ Elektrische Nennleistung/ Clasificación eléctrica/ Classificação elétrica/ Parametry elektryczne			
Corrente nominale/Massima corrente istantanea Rated current/Maximum peak current Courant nominal/Courant max. instantané Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom Corriente nominal/Máx. corriente instantánea Corrente nominal/Máx corrente instantânea Prąd nominalny/Maksymalny prąd chwilowy		A	4/6
Tensione nominale/Massima tensione nominale commutabile Rated voltage/Maximum switching voltage Tension nominale/Tension max. commutable Nennspannung/max. Schaltspannung Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación Tensão nominal/Máx tensão comutável Napięcie nominalne/Maksymalne nominalne napięcie przełączania		Vac	50/50
Potere di rottura DC1 30V Breaking capacity DC1 30 Pouvoir de coupure en DC1 30V Max. Schaltstrom DC1 30V Capacidad de ruptura en DC1 30V Capacidade de ruptura em DC1 30V Moc wyłączenia DC1 30 V		A	2
Carico minimo commutabile Minimum switching load Charge mini commutable Min. Schaltlast Carga mínima conmutable Carga mínima comutável Minimalne obciążenie przełączania		mW (V/mA)	10 (0.1/1)
Durata meccanica AC/DC Mechanical life AC/DC Durée de vie mécanique AC/DC Mech. Lebensdauer AC/DC Duración mecánica AC/DC Duração mecânica AC/DC Trwałość mechaniczna AC/DC		Cicli Cycles Cycles Schaltspiele Ciclos Ciclos	— /10×10 ⁶
Tensione nominale tra i contatti e polo di uscita negativo Rated voltage between contacts and the output negative pole Tension entre les contacts et le pôle négatif de sortie Nennspannung zwischen de contacten en output minpool Tensión nominal entre los contactos y el polo de producción negativa Tensão entre os contatos e o pólo negativo de saída Napięcie znamionowe pomiędzy stykami i ujemnym biegunem wyjściowym		Vac	50

Progettazione, produzione e vendita:

ZIVAN SRL

Via Bertona, 63/1
42028 Poviglio (RE) ITALIA
Tel. +39 0522 960593
Fax +39 0522 967417
info@zivan.it
www.zivan.it



UFFICI VENDITA

AUSTRALIA

M+H Power Systems
9 Mosrael Place
Rowville, Victoria, 3178
TEL: +61 3 9763 0555
FAX: +61 3 9763 0577
sales@mhpower.com.au
www.mhpower.com.au

CHILE

VARELEC CHILE LTDA
Calle Herrera, 972
Santiago
Tel e Fax +56 2 6826830
varelecchile@terra.cl
www.varelecchile.cl

ESPAÑA (SERVICE)

VARELEC S.L.
C/Lope de Vega 5-7 Bajos
08005 Barcelona
Tel +34 93 3032565
Fax +34 93 2660690
varelec@varelec.e.telefonica.net
www.varelec.com

SOUTH KOREA

ZAPI KOREA
322 ho, Third Floor,
DeokSan Besttel 69-1, SangNam-Dong
Changwon-City, Gyeongsangnam-Do
Tel: + 82 70 7533 5402
Fax: + 82 55 266 5402
Mobile: + 82 10 5113 5402
jilee.zapi@gmail.com

UNITED KINGDOM

EZ ELECTROFIT ZAPI LTD
Unit 2 – Halesfield 17 – Telford
Shropshire TF74PW
Tel +44 1 952 582482
Fax +44 1 952 581377
sales@electrofit-zapi.com
www.electrofit-zapi.com

BELGIUM

BATTERY SUPPLIES NV
Lindestraat, 89A
8790 Waregem
Tel +32 56 617977
Fax +32 56 617955
info@batterysupplies.be
www.batterysupplies.be

CHINA

ZAPI SHANGHAI
Room 104-B, Building 2, 690 Bibo Road,
Zhang Jiang High-Tech Park
201203 Shanghai Cina
Tel: + 86 21 50272823
Fax: + 86 21 50270791
www.zapicn.com
info@zapicn.com

FRANCE

URMA SARL
Parc D'Affaires Silic
30, Rue du Morvan – BP 50503
94623 Rungis Cedex
Tel +33 1 45 60 94 77
Fax +33 1 46 75 08 71
urma@urma.fr

SWEDEN

ETP KRAFTELEKTRONIK AB
Box 125 (Järnringen 15)
433 23 Partille
Tel +46 31 440715
Fax +46 31 449720
power@etpab.se
www.etpab.se

U.S.A.

ELECTRIC CONVERSIONS
515 NORTH 10TH STREET
95814 Sacramento CA
Tel +1 916 441 4161
Fax +1 916 444 8190
www.zivanusa.com

BRASIL

ZAPI DO BRASIL
Rua Euclides Savietto N°ordm; 6
Sala N°ordm; 5
Bairro Jardim Rina
Santo Andre - SP
Brasil Tel +55 (11) 4475 7334
Fax +55 (11) 4476 7740
jorgeferrari@zapidobrasil.com.br
www.zapidobrasil.com.br

DEUTSCHLAND

ATECH Antriebstechnik GmbH
Gewerbegebiet Hohenwart
Fuggerstrasse 30
D-84561 Mehring/Obb.
Tel +49 8677 98090
Fax +49 8677 980920
info@atech-antriebstechnik.de
www.atech-antriebstechnik.de

NEW ZEALAND

M+H Power Systems
Unit B, 237 Bush Road
Albany, Auckland
TEL: +64 9 415 6615
FAX: +64 9 415 8160
sales@mhpower.com.au
www.mhpower.com.au

SWITZERLAND

ASMO GMBH
Glashütte 58
04229 Beinwil
Tel +41 61 7931988
Fax +41 61 7931989
thomas@asmokarts.com
www.asmokarts.com

U.S.A.

ZAPI INC.
267 Hein Drive
27529 Garner NC
Tel: +1 919 7894588
Fax: +1 919 7894583
sales@zapiinc.com
www.zapiinc.com



ZIVAN S.r.l.
Via Bertona, 63/1
42028 Poviglio (RE) ITALIA
Tel. +39 0522 960593
Fax +39 0522 967417
E-mail: info@zivan.it
Web: www.zivan.it